Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: Союз управляющих домами

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 38

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 178897 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	18,3	18,2	0,000	0,000	0,000	16,0	16,0	-	-	0,000	24,00
29.09.2026	18,2	18,1	0,000	0,000	0,000	16,0	16,0	-	-	0,000	24,00
30.09.2026	18,0	18,0	0,000	0,000	0,000	16,0	16,0	-	-	0,000	24,00
01.10.2026	29,3	27,6	0,000	0,000	0,000	10,7	10,6	-	-	0,000	24,00
02.10.2026	43,4	39,6	0,000	0,000	0,000	5,2	5,0	-	-	0,000	24,00
03.10.2026	43,5	39,1	64,983	64,618	0,365	6,3	6,1	-	-	0,286	24,00
04.10.2026	43,3	38,9	231,497	231,497	0,000	7,3	7,2	-	-	1,023	24,00
05.10.2026	43,5	38,8	210,097	210,097	0,000	6,9	6,8	-	-	1,004	24,00
06.10.2026	43,7	38,2	178,436	178,436	0,000	6,8	6,7	-	-	0,977	24,00
07.10.2026	44,0	38,5	175,295	175,295	0,000	6,7	6,7	-	-	0,964	24,00
08.10.2026	44,0	38,9	187,699	187,699	0,000	7,0	6,9	-	-	0,960	24,00
09.10.2026	45,9	40,5	199,846	199,846	0,000	6,9	6,8	-	-	1,072	24,00
10.10.2026	49,4	43,2	195,269	195,269	0,000	6,9	6,8	-	-	1,204	24,00
11.10.2026	49,5	43,5	195,656	195,656	0,000	6,9	6,8	-	-	1,170	24,00
12.10.2026	49,3	43,4	196,204	196,204	0,000	6,9	6,8	-	-	1,166	24,00
13.10.2026	45,3	40,9	212,472	212,472	0,000	6,8	6,7	-	-	0,934	24,00
14.10.2026	40,5	36,9	198,378	198,378	0,000	6,5	6,4	-	-	0,721	24,00
15.10.2026	40,5	36,9	199,196	199,196	0,000	5,9	5,8	-	-	0,720	24,00
16.10.2026	40,9	37,1	199,361	199,361	0,000	5,9	5,8	-	-	0,741	24,00
17.10.2026	41,8	37,8	201,901	201,901	0,000	5,9	5,8	-	-	0,809	24,00
18.10.2026	41,6	37,6	199,046	199,046	0,000	5,9	5,8	-	-	0,781	24,00
19.10.2026	41,4	37,4	200,902	200,902	0,000	5,9	5,8	-	-	0,792	24,00
20.10.2026	40,6	36,5	195,818	195,818	0,000	5,8	5,7	-	-	0,796	24,00
Итого	**39,8**	**35,9**	**3442,056**	**3441,691**	**0,365**	**7,9**	**7,8**	**-**	**-**	**16,119**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **16,119** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **0,365** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: