ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:СоюзУправДом Договор N:_____
Адрес:ул. Королева, д. 15 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x2935 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч		м3
28/09/26	20.18	20.09	0.09	0.00	0.00	0.00	8.79	9.23	0.000	24	0	*	0.0000
29/09/26	20.05	19.97	0.08	0.00	0.00	0.00	8.79	9.23	0.000	24	0	*	0.0000
30/09/26	19.74	19.68	0.06	0.00	0.00	0.00	8.79	9.23	0.000	24	0	*	0.0000
01/10/26	22.66	22.22	0.44	0.00	0.00	0.00	8.79	9.23	0.000	24	0	*	0.0000
02/10/26	47.58	43.95	3.63	89.23	86.71	2.52	8.79	9.23	0.324	24	0	*	0.0000
03/10/26	49.81	44.81	5.00	196.64	195.39	1.25	8.79	9.23	0.983	24	0		0.0000
04/10/26	48.92	43.72	5.20	209.01	207.17	1.84	8.79	9.23	1.087	24	0		0.0000
05/10/26	47.70	42.01	5.69	199.66	198.98	0.68	8.79	9.23	1.136	24	0		0.0000
06/10/26	44.35	38.49	5.86	208.94	207.25	1.68	8.79	9.23	1.224	24	0		0.0000
07/10/26	48.12	41.12	7.00	195.79	195.22	0.57	8.79	9.23	1.370	24	0		0.0000
08/10/26	49.01	42.12	6.89	197.12	195.21	1.90	8.79	9.23	1.358	24	0		0.0000
09/10/26	48.81	40.64	8.17	204.85	203.02	1.83	8.79	9.23	1.674	24	0		0.0000
10/10/26	52.86	43.83	9.03	205.15	204.49	0.66	8.79	9.23	1.852	24	0		0.0000
11/10/26	53.16	43.88	9.28	207.90	207.09	0.82	8.79	9.23	1.929	24	0		0.0000
12/10/26	52.84	43.55	9.29	199.88	197.97	1.90	8.79	9.23	1.857	24	0		0.0000
13/10/26	46.84	40.00	6.84	195.12	195.03	0.09	8.79	9.23	1.335	24	0		0.0000
14/10/26	41.94	36.55	5.39	207.76	207.22	0.55	8.79	9.23	1.120	24	0		0.0000
15/10/26	44.82	38.73	6.09	198.30	196.43	1.87	8.79	9.23	1.208	24	0		0.0000
16/10/26	44.80	38.80	6.00	199.32	199.22	0.10	8.79	9.23	1.196	24	0		0.0000
17/10/26	44.76	38.70	6.06	204.43	203.27	1.16	8.79	9.23	1.239	24	0		0.0000
18/10/26	44.57	38.54	6.03	200.75	200.07	0.67	8.79	9.23	1.211	24	0		0.0000
19/10/26	44.08	37.94	6.14	203.22	202.55	0.67	8.79	9.23	1.248	24	0		0.0000
20/10/26	43.82	37.36	6.46	200.83	198.94	1.89	8.79	9.23	1.297	24	0		0.0000
Итого:				3723.88	3701.23	22.65			24.648	552	0		0.0000
Средние:	42.67	37.24	5.42				8.79	9.23					

Период нормальной работы 552ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9655ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации