ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:СоюзУправДом Договор N:_____
Адрес:ул. Королева, д. 9 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF40E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч		м3
28/09/26	18.75	18.61	0.14	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	24	0	*	0.0000
29/09/26	18.66	18.53	0.13	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	24	0	*	0.0000
30/09/26	18.42	18.32	0.10	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	24	0	*	0.0000
01/10/26	22.04	21.23	0.81	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	24	0	*	0.0000
02/10/26	47.42	42.83	4.59	99.16	96.81	2.36	6.20	6.00	0.455	24	0	*	0.0000
03/10/26	49.64	44.39	5.25	198.16	197.71	0.46	6.20	6.00	1.040	24	0		0.0000
04/10/26	48.75	43.58	5.17	200.13	199.57	0.56	6.20	6.00	1.035	24	0		0.0000
05/10/26	47.52	42.47	5.05	197.47	197.41	0.06	6.20	6.00	0.997	24	0		0.0000
06/10/26	44.20	39.39	4.81	197.03	196.67	0.35	6.20	6.00	0.948	24	0		0.0000
07/10/26	47.97	41.12	6.85	200.16	199.90	0.26	6.20	6.00	1.371	24	0		0.0000
08/10/26	48.82	41.64	7.18	199.68	199.52	0.16	6.20	6.00	1.434	24	0		0.0000
09/10/26	48.66	41.01	7.65	199.51	199.05	0.46	6.20	6.00	1.526	24	0		0.0000
10/10/26	52.69	44.10	8.59	198.18	197.24	0.94	6.20	6.00	1.702	24	0		0.0000
11/10/26	52.99	44.59	8.40	194.51	194.26	0.25	6.20	6.00	1.634	24	0		0.0000
12/10/26	52.66	44.41	8.25	193.70	193.55	0.15	6.20	6.00	1.598	24	0		0.0000
13/10/26	46.65	40.58	6.07	194.79	194.54	0.25	6.20	6.00	1.182	24	0		0.0000
14/10/26	41.88	37.07	4.81	192.16	191.61	0.55	6.20	6.00	0.924	24	0		0.0000
15/10/26	44.65	39.12	5.53	192.57	192.22	0.35	6.20	6.00	1.065	24	0		0.0000
16/10/26	44.63	39.16	5.47	194.71	194.15	0.55	6.20	6.00	1.065	24	0		0.0000
17/10/26	44.59	39.06	5.53	192.54	192.40	0.15	6.20	6.00	1.065	24	0		0.0000
18/10/26	44.41	38.86	5.55	196.60	196.55	0.05	6.20	6.00	1.091	24	0		0.0000
19/10/26	43.91	38.37	5.54	193.69	193.14	0.55	6.20	6.00	1.073	24	0		0.0000
20/10/26	43.65	37.82	5.83	194.67	194.52	0.15	6.20	6.00	1.135	24	0		0.0000
Итого:				3629.42	3620.82	8.60			22.341	552	0		0.0000
Средние:	42.32	37.22	5.10				6.20	6.00					

Период нормальной работы 552ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12033ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации