ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:СоюзУправДом Договор N:_____
Адрес:ул. Королева, д. 9А Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хЕС24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч		м3
28/09/26	17.19	17.14	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	4.72	0.000	24	0	*	0.0000
29/09/26	17.10	17.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	4.66	0.000	24	0	*	0.0000
30/09/26	16.75	16.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	4.52	0.000	24	0	*	0.0000
01/10/26	45.81	42.38	3.43	54.13	53.58	54.13	53.67	-0.09	3.85	5.03	0.183	24	0	*	0.0000
02/10/26	44.40	41.59	2.81	250.61	248.27	250.61	248.61	-0.34	5.70	5.48	0.697	24	0		0.0000
03/10/26	47.03	42.73	4.30	184.54	182.62	184.54	182.95	-0.33	5.78	5.67	0.781	24	0		0.0000
04/10/26	46.25	42.01	4.24	182.90	180.98	182.90	181.46	-0.48	5.75	5.65	0.766	24	0		0.0000
05/10/26	46.80	42.16	4.64	182.62	180.71	182.62	181.17	-0.46	5.80	5.70	0.839	24	0		0.0000
06/10/26	45.83	40.74	5.09	212.41	210.32	212.40	210.79	-0.47	5.79	5.67	1.070	24	0		0.0000
07/10/26	44.40	39.23	5.17	232.69	230.56	232.69	231.01	-0.45	5.82	5.70	1.191	24	0		0.0000
08/10/26	43.52	38.51	5.01	233.31	231.17	233.31	231.63	-0.46	5.89	5.78	1.157	24	0		0.0000
09/10/26	45.36	39.99	5.37	241.73	239.36	241.73	239.88	-0.52	5.85	5.74	1.285	24	0		0.0000
10/10/26	49.09	43.13	5.96	249.20	246.33	249.20	247.04	-0.71	5.74	5.61	1.466	24	0		0.0000
11/10/26	49.56	43.67	5.89	248.64	245.76	248.64	246.48	-0.72	5.74	5.62	1.446	24	0		0.0000
12/10/26	49.27	43.47	5.80	248.15	245.27	248.15	245.99	-0.72	5.75	5.62	1.420	24	0		0.0000
13/10/26	46.26	41.56	4.70	256.04	253.43	256.04	253.97	-0.54	5.83	5.69	1.188	24	0		0.0000
14/10/26	39.99	36.74	3.25	278.44	276.37	278.44	276.64	-0.27	5.77	5.60	0.897	24	0		0.0000
15/10/26	43.94	39.76	4.18	309.43	306.59	309.43	307.13	-0.54	5.65	5.50	1.280	24	0		0.0000
16/10/26	43.96	39.88	4.08	301.80	298.98	301.80	299.54	-0.56	5.70	5.55	1.218	24	0		0.0000
17/10/26	43.50	39.61	3.89	284.02	281.46	284.02	281.86	-0.40	5.73	5.56	1.094	24	0		0.0000
18/10/26	43.34	39.49	3.85	283.41	280.98	283.41	281.25	-0.27	5.71	5.55	1.081	24	0		0.0000
19/10/26	43.24	39.32	3.92	283.05	280.57	283.05	280.99	-0.42	5.70	5.54	1.099	24	0		0.0000
20/10/26	44.03	39.68	4.35	284.78	282.18	284.78	282.64	-0.46	5.84	5.68	1.226	24	0		0.0000
Итого:				4801.9	4755.49	4801.8	4764.70	-9.21			21.384	552	0		0.0000
Средние:	41.59	37.67	3.91						5.38	5.47					

Период нормальной работы 552ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21272ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации