Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 162

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DA390 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.2026	27,2	25,3	27,042	26,681	0,361	7,0	5,0	-	-	0,165	19,60
02.10.2026	53,8	47,0	94,862	94,142	0,720	7,0	5,0	-	-	0,624	24,00
03.10.2026	56,0	47,8	81,096	80,419	0,677	7,0	5,0	-	-	0,663	24,00
04.10.2026	58,1	49,3	79,992	79,530	0,461	7,0	5,0	-	-	0,702	24,00
05.10.2026	59,9	51,9	96,485	96,327	0,158	7,0	5,0	-	-	0,755	24,00
06.10.2026	58,6	51,8	106,538	106,604	-0,066	7,0	5,0	-	-	0,722	24,00
07.10.2026	59,0	51,9	100,355	100,417	-0,061	7,0	5,0	-	-	0,713	24,00
08.10.2026	59,7	52,2	93,512	93,474	0,038	7,0	5,0	-	-	0,707	24,00
09.10.2026	58,0	50,7	90,917	90,889	0,029	7,0	5,0	-	-	0,662	24,00
10.10.2026	56,9	50,0	90,149	90,028	0,121	7,0	5,0	-	-	0,620	24,00
11.10.2026	57,2	50,4	90,745	90,619	0,125	7,0	5,0	-	-	0,616	24,00
12.10.2026	57,6	50,8	91,416	91,359	0,057	7,0	5,0	-	-	0,624	24,00
13.10.2026	58,8	51,5	88,202	88,054	0,148	7,0	5,0	-	-	0,639	24,00
14.10.2026	59,7	52,9	96,877	96,827	0,050	7,0	5,0	-	-	0,650	24,00
15.10.2026	59,3	53,1	102,453	102,441	0,012	7,0	5,0	-	-	0,642	24,00
16.10.2026	59,7	53,6	102,160	102,146	0,014	7,0	5,0	-	-	0,621	24,00
17.10.2026	59,7	53,5	102,006	102,036	-0,030	7,0	5,0	-	-	0,628	24,00
18.10.2026	59,8	53,7	102,179	102,131	0,048	7,0	5,0	-	-	0,624	24,00
19.10.2026	58,8	52,8	101,253	101,279	-0,026	7,0	5,0	-	-	0,613	24,00
20.10.2026	58,3	51,8	99,951	100,107	-0,156	7,0	5,0	-	-	0,649	24,00
Итого	**56,8**	**50,1**	**1838,187**	**1835,509**	**2,678**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**12,638**	**475,60**

Всего к оплате Qп = **12,638** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **2,678** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: