ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:СоюзУправДом Договор N:_____
Адрес:ул. Садовое кольцо, д. 9 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00182781 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0B62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	ta	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
28/09/26	16.99	17.34	-0.35	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
29/09/26	16.80	16.97	-0.17	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
30/09/26	16.85	18.20	-1.35	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
01/10/26	17.28	20.52	-3.24	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
02/10/26	43.33	36.04	7.29	5.18	47.42	47.00	47.42	47.13	-0.13	4.11	3.46	0.365	24	0	*
03/10/26	45.14	37.55	7.59	3.83	75.26	74.55	75.26	74.78	-0.23	6.34	5.31	0.566	24	0	
04/10/26	44.74	36.92	7.82	3.48	76.16	75.45	76.16	75.69	-0.24	6.36	5.32	0.592	24	0	
05/10/26	45.14	36.95	8.19	6.05	75.91	75.19	75.91	75.43	-0.24	6.07	5.08	0.614	24	0	
06/10/26	44.66	36.17	8.49	5.27	74.19	73.47	74.19	73.71	-0.24	6.23	5.30	0.625	24	0	
07/10/26	44.97	36.65	8.32	9.69	74.03	73.31	74.03	73.55	-0.24	6.30	5.38	0.610	24	0	
08/10/26	44.49	36.54	7.95	10.65	73.48	72.76	73.48	73.00	-0.24	6.35	5.45	0.577	24	0	
09/10/26	46.50	38.09	8.41	7.83	79.03	78.18	79.03	78.48	-0.30	6.56	5.49	0.660	24	0	
10/10/26	50.04	40.91	9.13	12.17	82.05	81.09	82.05	81.33	-0.24	6.70	5.55	0.740	24	0	
11/10/26	50.25	41.40	8.85	12.53	81.84	80.88	81.84	81.12	-0.24	6.71	5.56	0.715	24	0	
12/10/26	49.73	41.13	8.60	9.64	82.63	81.67	82.63	81.91	-0.24	6.70	5.54	0.702	24	0	
13/10/26	46.43	39.47	6.96	13.52	83.51	82.68	83.51	82.90	-0.22	6.72	5.54	0.578	24	0	
14/10/26	42.06	36.44	5.62	13.85	83.69	82.97	83.69	83.21	-0.24	6.73	5.53	0.468	24	0	
15/10/26	41.91	36.35	5.56	13.84	83.73	83.01	83.73	83.25	-0.24	6.75	5.55	0.458	24	0	
16/10/26	41.32	36.02	5.30	13.21	84.10	83.38	84.10	83.62	-0.24	6.74	5.54	0.447	24	0	
17/10/26	40.91	35.56	5.35	11.08	83.99	83.27	83.99	83.51	-0.24	6.76	5.56	0.447	24	0	
18/10/26	40.79	35.50	5.29	12.87	83.69	82.97	83.69	83.21	-0.24	6.75	5.57	0.437	24	0	
19/10/26	40.64	35.30	5.34	9.29	83.72	83.00	83.72	83.24	-0.24	6.76	5.58	0.441	24	0	
20/10/26	41.11	35.23	5.88	4.02	83.44	82.72	83.44	82.96	-0.24	6.73	5.55	0.487	24	0	
Итого:					1491.8	1477.55	1491.8	1482.03	-4.48			10.529	552	0	
Средние:	39.65	33.96	5.68	9.68						5.50	4.61				

Период нормальной работы 552ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21265ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации