ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:СоюзУправДом Договор N:_____
Адрес:ул. Свердлова, д. 28 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7AB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
28/09/26	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.60	5.60	----	0	24	*
29/09/26	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.60	5.60	----	0	24	*
30/09/26	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.60	5.60	----	0	24	*
01/10/26	----	----	----	0.00	----	0.00	----	----	5.60	5.60	----	0	24	*
02/10/26	41.08	34.46	6.62	47.20	46.82	44.51	44.25	2.57	5.60	5.60	0.324	7	17	*
03/10/26	43.34	37.87	5.47	225.82	223.87	216.24	214.80	9.07	5.60	5.60	1.222	24	0	*
04/10/26	43.27	37.73	5.54	228.11	226.19	219.37	217.93	8.26	5.60	5.60	1.254	24	0	*
05/10/26	43.49	37.47	6.02	211.93	210.02	203.07	201.73	8.29	5.60	5.60	1.259	24	0	*
06/10/26	43.65	36.88	6.77	184.03	182.35	176.75	175.55	6.80	5.60	5.60	1.233	24	0	*
07/10/26	43.97	37.18	6.79	183.54	181.86	176.41	175.23	6.63	5.60	5.60	1.234	24	0	*
08/10/26	44.01	37.88	6.13	204.71	202.90	200.35	199.02	3.88	5.60	5.60	1.241	24	0	*
09/10/26	45.95	39.53	6.42	218.14	216.02	213.93	212.38	3.64	5.60	5.60	1.386	24	0	*
10/10/26	49.38	42.18	7.20	216.66	214.23	212.31	210.54	3.69	5.60	5.60	1.540	24	0	*
11/10/26	49.42	42.42	7.00	216.34	213.94	211.99	210.21	3.73	5.60	5.60	1.491	24	0	*
12/10/26	49.30	42.38	6.92	216.22	213.82	212.27	210.50	3.32	5.60	5.60	1.480	24	0	*
13/10/26	44.85	39.52	5.33	216.04	213.98	212.51	210.96	3.02	5.60	5.60	1.138	24	0	*
14/10/26	40.46	36.26	4.20	215.87	214.19	211.88	210.57	3.62	5.60	5.60	0.900	24	0	*
15/10/26	40.48	36.26	4.22	215.71	214.03	211.24	210.02	4.01	5.60	5.60	0.896	24	0	*
16/10/26	40.84	36.51	4.33	215.40	213.72	211.02	209.72	4.00	5.60	5.60	0.924	24	0	*
17/10/26	41.72	37.09	4.63	215.74	214.06	211.57	210.13	3.93	5.60	5.60	0.988	24	0	*
18/10/26	41.52	36.93	4.59	214.78	213.10	210.33	208.89	4.21	5.60	5.60	0.974	24	0	*
19/10/26	41.30	36.65	4.65	214.62	212.94	209.63	208.29	4.65	5.60	5.60	0.990	24	0	*
20/10/26	40.57	35.85	4.72	212.53	210.85	207.40	206.20	4.65	5.60	5.60	0.995	24	0	*
Итого:				3873.3	3838.89	3772.7	3746.92	91.97			21.469	439	113	
Средние:	43.61	37.95	5.66						5.60	5.60				

Период нормальной работы 439ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 113ч
Время работы прибора после сброса 6582ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации