Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель:
Адрес: ул. Гаражная д. 6
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA929

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		Давление P, МПа		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.	P под.	P обр.		
28.09.26	0,000	0,054	0,000	18,23	18,39	0,09	0,10	12,09	24,00
29.09.26	0,000	0,000	0,000	18,35	18,20	0,13	0,14	24,00	24,00
30.09.26	0,245	53,462	52,677	29,39	26,77	0,30	0,30	23,38	24,00
01.10.26	0,563	127,838	126,067	41,24	36,81	0,48	0,47	24,00	24,00
02.10.26	0,641	127,119	125,383	44,52	39,47	0,48	0,48	24,00	24,00
03.10.26	0,626	116,789	115,203	45,04	39,66	0,48	0,49	24,00	24,00
04.10.26	0,607	116,539	115,063	44,59	39,38	0,48	0,49	24,00	24,00
05.10.26	0,636	115,384	113,961	45,04	39,51	0,46	0,46	24,00	24,00
06.10.26	0,657	114,492	111,809	44,55	38,80	0,47	0,49	24,00	24,00
07.10.26	0,686	115,647	113,183	44,89	38,94	0,48	0,49	24,00	24,00
08.10.26	0,660	114,587	113,229	44,41	38,64	0,49	0,50	24,00	24,00
09.10.26	0,788	151,580	149,951	46,25	40,97	0,46	0,53	24,00	24,00
10.10.26	0,918	175,358	173,392	49,99	44,74	0,45	0,55	24,00	24,00
11.10.26	0,903	174,920	172,863	50,21	45,04	0,45	0,55	24,00	24,00
12.10.26	0,868	175,623	173,621	49,69	44,74	0,45	0,55	24,00	24,00
13.10.26	0,713	176,276	174,228	46,55	42,50	0,45	0,55	24,00	24,00
14.10.26	0,555	175,934	173,941	42,07	38,90	0,45	0,55	24,00	24,00
15.10.26	0,550	176,001	174,000	41,92	38,78	0,46	0,55	24,00	24,00
16.10.26	0,525	176,380	174,439	41,32	38,34	0,46	0,55	24,00	24,00
17.10.26	0,514	176,199	174,239	40,92	38,00	0,46	0,55	24,00	24,00
18.10.26	0,511	175,649	173,680	40,79	37,87	0,46	0,55	24,00	24,00
19.10.26	0,513	175,750	173,782	40,64	37,72	0,46	0,56	24,00	24,00
20.10.26	0,545	175,293	173,346	41,09	37,97	0,46	0,55	24,00	24,00
Итого	**13,223**	**3086,874**	**3048,057**	**41,38**	**37,40**	**0,43**	**0,48**	**539,47**	**552,00**

Показания интеграторов	На 27.09.26	На 20.10.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	0,218	3087,092	3086,874
Масса в обратном трубопроводе, т	0,115	3048,172	3048,057
Тепловая энергия, Гкал	0,000	13,223	13,223

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____