Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"
Адрес: ул. Гаражная д. 8
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA925

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		Давление P, МПа		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.	P под.	P обр.		
28.09.26	0,000	0,000	0,000	18,05	17,91	-0,06	-0,04	23,59	24,00
29.09.26	0,000	0,000	0,000	17,96	17,80	-0,06	-0,04	23,60	24,00
30.09.26	0,278	82,981	83,900	29,05	27,14	-0,06	-0,04	23,49	24,00
01.10.26	0,608	197,050	199,829	41,01	37,88	-0,06	-0,04	24,00	24,00
02.10.26	0,689	197,116	200,025	44,30	40,79	-0,06	-0,04	24,00	24,00
03.10.26	0,690	182,302	185,179	44,80	41,00	-0,06	-0,04	24,00	24,00
04.10.26	0,672	182,156	185,103	44,36	40,66	-0,06	-0,04	24,00	24,00
05.10.26	0,679	179,341	182,288	44,80	41,00	-0,06	-0,04	24,00	24,00
06.10.26	0,656	174,234	177,028	44,30	40,53	-0,06	-0,04	24,00	24,00
07.10.26	0,649	173,445	176,295	44,64	40,89	-0,06	-0,04	24,00	24,00
08.10.26	0,624	171,977	174,807	44,17	40,54	-0,06	-0,04	24,00	24,00
09.10.26	0,709	184,287	187,275	45,98	42,13	-0,06	-0,04	24,00	24,00
10.10.26	0,814	191,397	194,425	49,70	45,44	-0,06	-0,04	24,00	24,00
11.10.26	0,804	191,058	193,957	49,92	45,71	-0,06	-0,04	24,00	24,00
12.10.26	0,788	192,838	195,705	49,41	45,31	-0,06	-0,04	24,00	24,00
13.10.26	0,648	194,652	197,587	46,30	42,96	-0,06	-0,04	24,00	24,00
14.10.26	0,510	194,917	197,959	41,83	39,21	-0,06	-0,04	24,00	24,00
15.10.26	0,504	194,881	197,934	41,68	39,09	-0,06	-0,04	24,00	24,00
16.10.26	0,486	195,687	198,737	41,09	38,61	-0,06	-0,04	24,00	24,00
17.10.26	0,483	195,335	198,388	40,69	38,21	-0,06	-0,04	24,00	24,00
18.10.26	0,480	194,565	197,631	40,56	38,09	-0,06	-0,04	24,00	24,00
19.10.26	0,480	194,524	197,588	40,41	37,94	-0,06	-0,04	24,00	24,00
20.10.26	0,525	193,855	196,906	40,85	38,14	-0,06	-0,04	24,00	24,00
Итого	**12,776**	**3858,598**	**3918,545**	**41,12**	**38,13**	**-0,06**	**-0,04**	**550,68**	**552,00**

Показания интеграторов	На 27.09.26	На 20.10.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	0,000	3858,598	3858,598
Масса в обратном трубопроводе, т	0,000	3918,545	3918,545
Тепловая энергия, Гкал	0,000	12,776	12,776

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____