Отчет о потреблении тепловой энергии

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 1

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 170234

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Мп=M1-M2	P1	P2	Q1	
28.09.2026	18,6	18,2	0,000	0,000	0,000	0,00	3,37	0,000	24,00
29.09.2026	18,5	18,1	0,000	0,000	0,000	0,00	3,69	0,000	24,00
30.09.2026	18,3	18,0	0,000	0,000	0,000	0,00	3,49	0,000	24,00
01.10.2026	44,3	37,1	56,720	57,730	-1,010	1,87	4,36	0,381	24,00
02.10.2026	44,5	38,6	135,180	134,340	0,840	4,60	4,55	0,795	24,00
03.10.2026	44,9	38,6	121,440	120,930	0,510	4,63	4,60	0,763	24,00
04.10.2026	44,5	38,4	120,510	119,840	0,670	4,67	4,64	0,744	24,00
05.10.2026	44,8	38,2	116,050	115,220	0,830	4,39	4,36	0,780	24,00
06.10.2026	44,4	37,3	113,160	112,760	0,400	4,58	4,59	0,795	24,00
07.10.2026	44,7	37,7	111,890	111,270	0,620	4,66	4,67	0,781	24,00
08.10.2026	44,2	37,5	111,040	110,730	0,310	4,72	4,73	0,751	24,00
09.10.2026	46,2	39,0	119,310	119,090	0,220	4,84	4,84	0,852	24,00
10.10.2026	49,7	41,9	124,530	124,520	0,010	4,95	4,93	0,970	24,00
11.10.2026	50,0	42,3	124,190	124,260	-0,070	4,96	4,94	0,950	24,00
12.10.2026	49,5	42,0	124,390	124,580	-0,190	4,95	4,92	0,920	24,00
13.10.2026	46,3	40,2	125,160	125,270	-0,110	4,97	4,94	0,760	24,00
14.10.2026	41,9	37,1	125,430	125,750	-0,320	4,98	4,95	0,604	24,00
15.10.2026	41,7	37,0	125,400	125,590	-0,190	5,00	4,96	0,597	24,00
16.10.2026	41,1	36,6	125,320	125,790	-0,470	5,00	4,96	0,568	24,00
17.10.2026	40,7	36,2	125,460	125,960	-0,500	5,01	4,98	0,568	24,00
18.10.2026	40,6	36,1	125,120	125,460	-0,340	5,02	4,98	0,563	24,00
19.10.2026	40,5	35,8	125,080	125,680	-0,600	5,03	4,99	0,580	24,00
20.10.2026	40,9	35,9	124,430	124,850	-0,420	5,00	4,97	0,626	24,00
Итого	**40,9**	**35,5**	**2379,810**	**2379,620**	**0,190**	**4,08**	**4,63**	**14,348**	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **14,348** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: