Отчет о потреблении тепловой энергии

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 2

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 169011

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	
28.09.2026	16,2	16,2	0,000	13,030	-13,030	0,000	24,00
29.09.2026	16,0	16,1	0,000	13,130	-13,130	0,000	24,00
30.09.2026	15,9	16,0	0,000	13,260	-13,260	0,000	24,00
01.10.2026	43,5	34,3	59,920	67,120	-7,200	0,399	24,00
02.10.2026	43,8	37,7	137,880	135,490	2,390	0,845	24,00
03.10.2026	44,2	37,4	123,770	121,480	2,290	0,841	24,00
04.10.2026	43,9	37,1	122,710	120,670	2,040	0,829	24,00
05.10.2026	44,2	37,2	119,150	117,680	1,470	0,832	24,00
06.10.2026	43,7	36,6	112,680	111,360	1,320	0,800	24,00
07.10.2026	44,0	37,0	111,610	110,470	1,140	0,786	24,00
08.10.2026	43,6	36,8	110,600	109,500	1,100	0,752	24,00
09.10.2026	45,5	38,3	119,390	118,410	0,980	0,848	24,00
10.10.2026	49,0	41,3	125,070	124,270	0,800	0,968	24,00
11.10.2026	49,2	41,7	124,740	123,850	0,890	0,938	24,00
12.10.2026	48,7	41,5	125,120	124,280	0,840	0,905	24,00
13.10.2026	45,7	39,6	125,980	125,040	0,940	0,769	24,00
14.10.2026	41,3	36,3	126,250	125,200	1,050	0,630	24,00
15.10.2026	41,1	36,2	126,420	125,310	1,110	0,624	24,00
16.10.2026	40,6	35,7	126,660	125,500	1,160	0,610	24,00
17.10.2026	40,2	35,3	126,570	125,430	1,140	0,617	24,00
18.10.2026	40,0	35,2	126,460	125,330	1,130	0,616	24,00
19.10.2026	39,9	35,0	126,220	125,120	1,100	0,618	24,00
20.10.2026	40,3	35,1	125,870	124,720	1,150	0,663	24,00
Итого	**40,0**	**34,5**	**2403,070**	**2425,650**	**-22,580**	**14,890**	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **14,890** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: