Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"
Адрес: ул. Королева д. 5
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: ВА212

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход М, т		Температура t, °С		tm1, ч	ts1, ч
		М под.	М обр.	t под.	t обр.		
28.09.26	0,345	254,860	255,051	66,96	65,61	24,00	24,00
29.09.26	1,747	446,765	447,738	69,29	66,14	24,00	24,00
30.09.26	2,886	610,047	611,593	65,64	60,89	24,00	24,00
01.10.26	2,978	623,978	625,597	66,91	62,13	24,00	24,00
02.10.26	2,751	601,772	603,236	65,05	60,46	23,92	24,00
03.10.26	3,027	565,423	567,096	68,66	63,31	24,00	24,00
04.10.26	3,051	558,738	560,411	67,99	62,53	24,00	24,00
05.10.26	3,129	559,185	560,923	69,13	63,53	24,00	24,00
06.10.26	3,165	563,940	565,697	69,11	63,49	24,00	24,00
07.10.26	3,051	554,368	556,052	68,54	63,03	24,00	24,00
08.10.26	2,980	547,126	548,751	67,50	62,05	24,00	24,00
09.10.26	3,029	549,472	551,132	67,99	62,48	24,00	24,00
10.10.26	2,980	538,147	539,783	68,12	62,58	24,00	24,00
11.10.26	2,980	539,465	541,102	68,19	62,66	24,00	24,00
12.10.26	2,991	538,923	540,557	67,73	62,18	24,00	24,00
13.10.26	2,958	559,252	560,880	68,22	62,92	24,00	24,00
14.10.26	2,743	563,792	565,271	66,29	61,41	24,00	24,00
15.10.26	2,852	553,732	555,281	67,03	61,87	24,00	24,00
16.10.26	2,760	558,462	559,956	66,67	61,72	24,00	24,00
17.10.26	2,774	561,538	563,044	66,85	61,91	24,00	24,00
18.10.26	2,737	561,123	562,604	66,57	61,69	24,00	24,00
19.10.26	2,846	558,770	560,316	67,02	61,92	24,00	24,00
20.10.26	3,069	576,006	577,694	68,18	62,85	24,00	24,00
Итого	**63,829**	**12544,884**	**12579,766**	**67,55**	**62,58**	**551,92**	**552,00**

Показания интеграторов	На 27.09.26	На 20.10.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	101495,480	114040,360	12544,880
Масса в обратном трубопроводе, т	104235,730	116815,490	12579,760
Тепловая энергия, Гкал	489,827	553,656	63,829

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____