ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q

параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Куйбышева д. 4.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ DC544
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,2	17,5	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	17,2	17,7	0,000	1,158	-1,158	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	17,3	18,1	0,000	133,003	-133,003	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	17,2	18,0	0,000	310,296	-310,296	0,000	-	0,000	24,00
02.10.2026	32,5	31,1	162,605	443,606	-281,001	1,393	-	1,393	24,00
03.10.2026	68,4	59,1	549,591	548,471	1,120	5,155	-	5,155	24,00
04.10.2026	67,8	58,1	542,811	540,807	2,004	5,277	-	5,277	24,00
05.10.2026	68,9	58,7	548,098	548,571	-0,472	5,568	-	5,568	24,00
06.10.2026	68,9	59,1	590,938	596,628	-5,690	5,769	-	5,769	24,00
07.10.2026	68,4	59,0	576,479	584,873	-8,394	5,390	-	5,390	24,00
08.10.2026	67,3	58,2	563,180	571,286	-8,106	5,125	-	5,125	24,00
09.10.2026	67,8	58,6	580,447	589,395	-8,948	5,311	-	5,311	24,00
10.10.2026	67,9	58,4	545,497	555,456	-9,959	5,156	-	5,156	24,00
11.10.2026	68,0	58,9	548,538	558,358	-9,820	4,974	-	4,974	24,00
12.10.2026	67,6	58,6	546,094	555,660	-9,567	4,895	-	4,895	24,00
13.10.2026	68,1	59,4	558,694	569,621	-10,927	4,821	-	4,821	24,00
14.10.2026	66,1	58,2	559,719	571,369	-11,650	4,401	-	4,401	24,00
15.10.2026	66,9	59,0	561,829	574,090	-12,261	4,397	-	4,397	24,00
16.10.2026	66,5	59,1	581,172	594,112	-12,940	4,311	-	4,311	24,00
17.10.2026	66,7	59,2	593,700	606,358	-12,658	4,457	-	4,457	24,00
18.10.2026	66,4	59,0	596,726	609,165	-12,439	4,431	-	4,431	24,00
19.10.2026	66,8	59,1	588,338	600,803	-12,465	4,564	-	4,564	24,00
20.10.2026	68,0	59,7	599,073	613,586	-14,513	4,942	-	4,942	24,00
Итого	**57,3**	**50,5**	**10393,528**	**11276,672**	**-883,144**	**90,336**	**-**	90,336	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	214465,094	218259,609	-	23391,58
21.10.2026 00:00	224858,625	229536,281	-	23943,58
	10393,531	**11276,672**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **90,336 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:15:35