ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Луначарского д. 2.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 181665
Версия ПО 2.7

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	31,9	32,4	0,000	0,000	0,000	0,02	0,03	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	33,5	33,5	0,000	0,000	0,000	0,02	0,03	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	32,5	32,6	0,000	0,000	0,000	0,02	0,03	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	32,6	32,6	0,000	0,000	0,000	0,02	0,03	0,000	-	0,000	24,00
02.10.2026	32,0	31,9	0,000	0,000	0,000	0,02	0,03	0,000	-	0,000	24,00
03.10.2026	32,7	32,6	0,000	0,000	0,000	0,02	0,03	0,000	-	0,000	24,00
04.10.2026	32,4	32,2	0,000	0,000	0,000	0,03	0,03	0,000	-	0,000	24,00
05.10.2026	68,4	50,7	71,040	68,500	2,540	3,33	3,10	1,292	-	1,292	24,00
06.10.2026	68,3	56,2	265,200	269,630	-4,430	6,92	6,56	3,217	-	3,217	24,00
07.10.2026	67,9	57,6	327,050	333,250	-6,200	6,96	6,65	3,371	-	3,371	24,00
08.10.2026	66,9	57,1	326,150	332,020	-5,870	7,06	6,75	3,180	-	3,180	24,00
09.10.2026	67,4	56,8	296,260	301,000	-4,740	7,09	6,75	3,141	-	3,141	24,00
10.10.2026	67,5	56,6	276,440	281,800	-5,360	7,06	6,70	2,991	-	2,991	24,00
11.10.2026	67,6	57,0	279,170	284,770	-5,600	7,07	6,70	2,942	-	2,942	24,00
12.10.2026	67,1	56,6	278,910	283,270	-4,360	7,08	6,71	2,932	-	2,932	24,00
13.10.2026	67,6	56,9	265,170	270,260	-5,090	7,03	6,69	2,832	-	2,832	24,00
14.10.2026	65,6	53,4	204,680	206,960	-2,280	7,15	6,86	2,504	-	2,504	24,00
15.10.2026	66,3	52,0	172,480	174,420	-1,940	7,12	6,86	2,469	-	2,469	24,00
16.10.2026	66,0	52,0	173,640	175,640	-2,000	7,15	6,88	2,432	-	2,432	24,00
17.10.2026	66,2	52,2	173,530	175,070	-1,540	7,14	6,87	2,430	-	2,430	24,00
18.10.2026	65,9	52,0	173,580	175,670	-2,090	7,13	6,86	2,402	-	2,402	24,00
19.10.2026	66,3	51,8	173,850	175,560	-1,710	7,12	6,85	2,520	-	2,520	24,00
20.10.2026	67,4	51,6	172,480	174,390	-1,910	7,31	7,06	2,719	-	2,719	24,00
Итого	**56,5**	**47,7**	**3629,630**	**3682,210**	**-52,580**	**4,78**	**4,57**	**43,374**	**-**	43,374	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **43,374 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:16:45