ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА

параметров
потребления тепла

• ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Txв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Островского д. 34.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ DB914
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,9	17,7	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	24,00
29.09.2026	17,8	17,7	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	24,00
30.09.2026	17,6	17,5	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	24,00
01.10.2026	17,5	17,3	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	24,00
02.10.2026	40,7	34,5	143,901	144,433	-0,533	1,052		1,052	24,00
03.10.2026	68,3	61,5	323,552	324,765	-1,213	2,220		2,220	24,00
04.10.2026	67,7	61,2	307,995	309,089	-1,094	2,013		2,013	24,00
05.10.2026	68,8	62,3	308,877	309,981	-1,104	2,006		2,006	24,00
06.10.2026	68,8	62,6	320,841	321,933	-1,092	1,980		1,980	24,00
07.10.2026	68,2	62,2	308,995	310,022	-1,027	1,873		1,873	24,00
08.10.2026	67,2	61,3	301,673	302,640	-0,967	1,785		1,785	24,00
09.10.2026	67,7	61,8	307,556	308,546	-0,989	1,815		1,815	24,00
10.10.2026	67,8	61,7	286,127	287,078	-0,950	1,744		1,744	24,00
11.10.2026	67,7	61,9	290,206	291,125	-0,919	1,684		1,684	24,00
12.10.2026	66,7	61,5	298,316	299,167	-0,852	1,574		1,574	24,00
13.10.2026	66,4	61,4	307,392	308,219	-0,827	1,532		1,532	24,00
14.10.2026	66,6	61,5	309,372	310,214	-0,841	1,556		1,556	24,00
15.10.2026	66,7	61,5	298,316	299,167	-0,852	1,574		1,574	24,00
16.10.2026	66,4	61,4	307,392	308,219	-0,827	1,532		1,532	24,00
17.10.2026	66,6	61,5	309,372	310,214	-0,841	1,556		1,556	24,00
18.10.2026	66,3	61,4	309,405	310,229	-0,824	1,528		1,528	24,00
19.10.2026	66,7	61,6	305,515	306,360	-0,845	1,561		1,561	24,00
20.10.2026	68,9	62,5	310,349	311,708	-1,359	2,056		2,056	24,00
Итого	**57,6**	**52,8**	**5655,154**	**5673,111**	**-17,958**	**32,641**	**-**	32,641	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	43127,448	45709,889		9339,82
21.10.2026 00:00	48782,602	51383,000		9891,82
	5655,154	**5673,111**		**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **32,641 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 14:03:26