ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 36.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
№ 5576377
Версия ПО 015-02.053-03.30

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	16,8	16,4	0,000	-	0,000	0,81	0,40	0,000	-	0,000	0,00
29.09.2026	15,4	14,9	0,000	-	0,000	0,83	0,38	0,000	-	0,000	0,00
30.09.2026	15,9	15,6	0,000	-	0,000	0,80	0,28	0,000	-	0,000	0,00
01.10.2026	47,4	44,5	198,188	-	198,188	4,18	3,64	0,916	-	0,916	15,00
02.10.2026	65,0	60,8	298,227	-	298,227	6,22	5,67	1,248	-	1,248	24,00
03.10.2026	68,6	63,6	263,688	-	263,688	6,21	5,72	1,305	-	1,305	24,00
04.10.2026	67,9	63,2	258,922	-	258,922	6,20	5,73	1,231	-	1,231	24,00
05.10.2026	69,0	64,3	260,656	-	260,656	6,19	5,72	1,229	-	1,229	24,00
06.10.2026	69,0	64,5	270,438	-	270,438	6,26	5,76	1,236	-	1,236	24,00
07.10.2026	68,5	64,0	263,234	-	263,234	6,33	5,84	1,173	-	1,173	24,00
08.10.2026	67,4	63,1	257,258	-	257,258	6,39	5,86	1,119	-	1,119	24,00
09.10.2026	67,9	63,4	263,273	-	263,273	6,40	5,89	1,172	-	1,172	24,00
10.10.2026	68,0	63,3	237,468	-	237,468	6,34	5,87	1,142	-	1,142	24,00
11.10.2026	68,0	63,5	248,243	-	248,243	6,28	5,81	1,123	-	1,123	24,00
12.10.2026	67,6	63,2	248,262	-	248,262	6,25	5,76	1,092	-	1,092	24,00
13.10.2026	68,1	63,9	255,383	-	255,383	6,35	5,85	1,065	-	1,065	24,00
14.10.2026	66,2	62,3	256,210	-	256,210	6,37	5,88	0,989	-	0,989	24,00
15.10.2026	66,8	61,6	200,747	-	200,747	6,32	5,78	0,942	-	0,942	24,00
16.10.2026	66,3	59,0	115,723	-	115,723	6,31	5,66	0,853	-	0,853	24,00
17.10.2026	66,5	59,1	116,624	-	116,624	6,25	5,61	0,864	-	0,864	24,00
18.10.2026	66,3	59,0	116,734	-	116,734	6,30	5,63	0,853	-	0,853	24,00
19.10.2026	66,7	59,0	115,091	-	115,091	6,31	5,66	0,879	-	0,879	24,00
20.10.2026	67,8	59,7	117,052	-	117,052	6,38	5,73	0,943	-	0,943	24,00
Итого	**59,9**	**55,3**	**4361,418**	**-**	**4361,418**	**5,49**	**4,96**	**21,373**	**-**	21,373	**471,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	97658,922	-	-	14792,00
21.10.2026 00:00	2027,535	-	-	15263,00
	-95631,387	**-**	**-**	**471,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **21,373 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:33:58