ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 5578556
Версия ПО 37.5

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	14,8	14,6	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
29.09.2026	14,6	14,4	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
30.09.2026	14,1	13,9	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
01.10.2026	30,8	28,4	64,742	-	64,742	0,237	-	0,237	12,00
02.10.2026	43,1	39,2	104,570	-	104,570	0,385	-	0,385	23,00
03.10.2026	43,3	38,6	99,504	-	99,504	0,464	-	0,464	24,00
04.10.2026	43,2	38,3	95,008	-	95,008	0,465	-	0,465	24,00
05.10.2026	43,4	38,0	84,934	-	84,934	0,456	-	0,456	24,00
06.10.2026	43,5	37,4	73,594	-	73,594	0,449	-	0,449	24,00
07.10.2026	43,7	37,6	71,746	-	71,746	0,437	-	0,437	24,00
08.10.2026	43,9	38,4	81,602	-	81,602	0,444	-	0,444	24,00
09.10.2026	46,0	40,2	86,625	-	86,625	0,500	-	0,500	24,00
10.10.2026	49,2	42,8	85,656	-	85,656	0,547	-	0,547	24,00
11.10.2026	49,2	43,0	85,895	-	85,895	0,537	-	0,537	24,00
12.10.2026	49,1	42,9	85,945	-	85,945	0,533	-	0,533	24,00
13.10.2026	44,4	39,6	86,145	-	86,145	0,409	-	0,409	24,00
14.10.2026	40,4	36,5	86,586	-	86,586	0,336	-	0,336	24,00
15.10.2026	40,4	36,5	86,227	-	86,227	0,333	-	0,333	24,00
16.10.2026	40,8	36,8	86,223	-	86,223	0,343	-	0,343	24,00
17.10.2026	41,6	37,4	86,242	-	86,242	0,367	-	0,367	24,00
18.10.2026	41,4	37,2	86,082	-	86,082	0,361	-	0,361	24,00
19.10.2026	41,2	37,0	86,152	-	86,152	0,362	-	0,362	24,00
20.10.2026	40,5	36,1	85,141	-	85,141	0,369	-	0,369	24,00
Итого	**39,2**	**35,0**	**1708,617**	**-**	**1708,617**	**8,332**	**-**	8,332	**467,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	54481,121	-	-	24806,00
21.10.2026 00:00	56189,738	-	-	25273,00
	1708,617	**-**	**-**	**467,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **8,332 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:37:22