# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

## 28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 74.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816753
Версия ПО 37.4

| Дата | Температура (°С) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 28.09.2026 | 15,9 | 15,6 | 0,000 | - | 0,000 | 0,01 | 0,57 | 0,000 | - | 0,000 | 0,00 |
| 29.09.2026 | 15,7 | 15,4 | 0,000 | - | 0,000 | 0,07 | 0,65 | 0,000 | - | 0,000 | 0,00 |
| 30.09.2026 | 15,4 | 15,1 | 0,000 | - | 0,000 | 0,06 | 0,69 | 0,000 | - | 0,000 | 0,00 |
| 01.10.2026 | 30,7 | 27,0 | 35,547 | - | 35,547 | 2,25 | 1,99 | 0,218 | - | 0,218 | 14,00 |
| 02.10.2026 | 43,6 | 37,7 | 57,549 | - | 57,549 | 3,00 | 2,75 | 0,339 | - | 0,339 | 24,00 |
| 03.10.2026 | 43,7 | 36,5 | 54,352 | - | 54,352 | 4,24 | 3,99 | 0,390 | - | 0,390 | 24,00 |
| 04.10.2026 | 43,6 | 36,0 | 54,262 | - | 54,262 | 5,10 | 4,81 | 0,410 | - | 0,410 | 24,00 |
| 05.10.2026 | 43,8 | 35,4 | 48,838 | - | 48,838 | 4,63 | 4,38 | 0,405 | - | 0,405 | 24,00 |
| 06.10.2026 | 43,9 | 34,5 | 41,689 | - | 41,689 | 4,54 | 4,35 | 0,392 | - | 0,392 | 24,00 |
| 07.10.2026 | 44,2 | 34,6 | 40,469 | - | 40,469 | 4,55 | 4,35 | 0,389 | - | 0,389 | 24,00 |
| 08.10.2026 | 44,3 | 35,5 | 45,994 | - | 45,994 | 4,65 | 4,42 | 0,402 | - | 0,402 | 24,00 |
| 09.10.2026 | 46,3 | 37,2 | 49,137 | - | 49,137 | 4,76 | 4,52 | 0,449 | - | 0,449 | 24,00 |
| 10.10.2026 | 49,6 | 39,4 | 48,555 | - | 48,555 | 4,66 | 4,42 | 0,495 | - | 0,495 | 24,00 |
| 11.10.2026 | 49,7 | 39,7 | 48,637 | - | 48,637 | 4,66 | 4,42 | 0,482 | - | 0,482 | 24,00 |
| 12.10.2026 | 49,5 | 39,7 | 48,725 | - | 48,725 | 4,70 | 4,46 | 0,476 | - | 0,476 | 24,00 |
| 13.10.2026 | 44,9 | 37,3 | 48,861 | - | 48,861 | 4,59 | 4,35 | 0,371 | - | 0,371 | 24,00 |
| 14.10.2026 | 40,8 | 34,6 | 49,092 | - | 49,092 | 4,21 | 3,99 | 0,303 | - | 0,303 | 24,00 |
| 15.10.2026 | 40,8 | 34,6 | 49,020 | - | 49,020 | 3,73 | 3,52 | 0,302 | - | 0,302 | 24,00 |
| 16.10.2026 | 41,2 | 34,9 | 49,082 | - | 49,082 | 3,69 | 3,48 | 0,311 | - | 0,311 | 24,00 |
| 17.10.2026 | 42,0 | 35,4 | 49,098 | - | 49,098 | 3,66 | 3,45 | 0,327 | - | 0,327 | 24,00 |
| 18.10.2026 | 41,8 | 35,2 | 48,955 | - | 48,955 | 3,74 | 3,54 | 0,323 | - | 0,323 | 24,00 |
| 19.10.2026 | 41,6 | 35,0 | 49,051 | - | 49,051 | 3,66 | 3,44 | 0,323 | - | 0,323 | 24,00 |
| 20.10.2026 | 40,9 | 34,1 | 48,559 | - | 48,559 | 3,59 | 3,40 | 0,329 | - | 0,329 | 24,00 |
| **Итого** | **39,7** | **33,1** | **965,469** | **-** | **965,469** | **3,60** | **3,48** | **7,437** | **-** | 7,437 | **470,00** |

### Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | Q, ГКал | Время раб., ч |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 00:00 | 28561,553 | - | - | 26997,00 |
| 21.10.2026 00:00 | 29527,021 | - | - | 27467,00 |
| | **965,469** | **-** | **-** | **470,00** |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **7,437 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:38:57