ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Садовое кольцо д. 17.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ ВА723
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	20,2	20,0	0,052	0,000	0,052	0,00	0,01	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	20,0	19,8	0,027	0,000	0,027	0,00	0,01	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	31,4	28,7	88,492	84,228	4,264	0,26	0,23	0,386	-	0,386	24,00
01.10.2026	41,6	38,2	186,534	185,411	1,124	0,51	0,42	0,620	-	0,620	24,00
02.10.2026	44,8	39,4	178,766	178,955	-0,189	0,51	0,43	0,936	-	0,936	24,00
03.10.2026	45,3	39,5	163,270	163,686	-0,416	0,50	0,44	0,939	-	0,939	24,00
04.10.2026	44,9	39,6	162,136	162,241	-0,105	0,50	0,44	0,870	-	0,870	24,00
05.10.2026	45,3	39,0	160,750	160,200	0,549	0,48	0,41	1,014	-	1,014	24,00
06.10.2026	44,8	37,1	161,550	161,844	-0,294	0,49	0,43	1,226	-	1,226	24,00
07.10.2026	45,1	37,5	160,682	160,948	-0,266	0,50	0,44	1,211	-	1,211	24,00
08.10.2026	44,6	37,3	160,237	160,383	-0,146	0,51	0,45	1,171	-	1,171	24,00
09.10.2026	46,4	38,6	174,303	174,073	0,230	0,52	0,45	1,369	-	1,369	24,00
10.10.2026	50,1	41,3	180,114	179,991	0,123	0,54	0,46	1,582	-	1,582	24,00
11.10.2026	50,4	41,8	182,059	182,436	-0,376	0,54	0,46	1,559	-	1,559	24,00
12.10.2026	49,9	41,5	182,896	183,247	-0,352	0,54	0,46	1,528	-	1,528	24,00
13.10.2026	46,7	39,8	183,986	184,349	-0,363	0,54	0,46	1,256	-	1,256	24,00
14.10.2026	42,2	36,8	184,679	184,944	-0,265	0,54	0,46	0,986	-	0,986	24,00
15.10.2026	42,0	36,7	185,171	185,525	-0,354	0,54	0,46	0,986	-	0,986	24,00
16.10.2026	41,4	36,3	186,019	186,266	-0,247	0,54	0,46	0,951	-	0,951	24,00
17.10.2026	41,0	35,8	186,432	186,850	-0,418	0,54	0,46	0,967	-	0,967	24,00
18.10.2026	40,9	35,7	186,335	186,738	-0,404	0,54	0,46	0,962	-	0,962	24,00
19.10.2026	40,7	35,5	186,056	186,373	-0,316	0,54	0,46	0,976	-	0,976	24,00
20.10.2026	41,2	35,4	185,099	185,703	-0,604	0,54	0,46	1,068	-	1,068	24,00
Итого	**41,8**	**36,2**	**3625,645**	**3624,392**	**1,253**	**0,47**	**0,40**	**22,562**	**-**	22,562	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	42162,617	49125,301	-	8712,02
21.10.2026 00:00	45788,262	52749,691	-	9264,02
	3625,645	**3624,391**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **22,562 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:42:51