ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q

параметров
потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Txв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Садовое кольцо д. 319/2.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ DA734
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	18,8	18,8	3,265	0,000	3,265	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	18,8	18,7	3,008	0,000	3,008	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	18,7	18,6	2,772	0,000	2,772	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	36,7	34,4	75,866	71,543	4,323	0,312	-	0,312	24,00
02.10.2026	53,1	48,2	127,161	125,951	1,210	0,602	-	0,602	24,00
03.10.2026	55,4	49,2	106,312	105,499	0,813	0,649	-	0,649	24,00
04.10.2026	57,5	50,9	105,062	104,416	0,646	0,696	-	0,696	24,00
05.10.2026	59,4	53,2	125,490	124,902	0,588	0,755	-	0,755	24,00
06.10.2026	58,2	53,0	139,016	138,549	0,466	0,719	-	0,719	24,00
07.10.2026	58,5	53,1	131,491	131,048	0,443	0,707	-	0,707	24,00
08.10.2026	59,3	53,6	122,974	122,601	0,373	0,696	-	0,696	24,00
09.10.2026	57,6	52,2	119,472	119,044	0,428	0,644	-	0,644	24,00
10.10.2026	56,5	51,4	118,547	118,086	0,462	0,610	-	0,610	24,00
11.10.2026	56,8	51,6	119,329	118,927	0,402	0,610	-	0,610	24,00
12.10.2026	57,2	52,1	120,380	120,048	0,332	0,607	-	0,607	24,00
13.10.2026	58,3	53,0	116,070	116,095	-0,026	0,613	-	0,613	24,00
14.10.2026	59,9	54,6	119,584	119,918	-0,334	0,634	-	0,634	24,00
15.10.2026	60,0	54,8	123,416	123,902	-0,486	0,637	-	0,637	24,00
16.10.2026	60,5	55,3	121,015	121,626	-0,610	0,633	-	0,633	24,00
17.10.2026	60,6	55,2	117,661	118,315	-0,654	0,637	-	0,637	24,00
18.10.2026	60,7	55,3	118,064	118,697	-0,633	0,646	-	0,646	24,00
19.10.2026	59,7	54,3	117,091	117,689	-0,598	0,635	-	0,635	24,00
20.10.2026	59,4	53,3	109,039	109,528	-0,489	0,657	-	0,657	24,00
Итого	**52,2**	**47,6**	**2362,086**	**2346,383**	**15,703**	**12,700**	**-**	12,700	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	61792,770	58359,309	-	17882,82
21.10.2026 00:00	64154,855	60705,691	-	18434,82
	2362,086	**2346,383**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **12,700 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:44:24