ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 46.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
№ 5299659
Версия ПО 015-01.060-01.50

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,1	17,0	0,000	-	0,000	0,91	0,74	0,000	-	0,000	0,00
29.09.2026	16,8	16,7	0,000	-	0,000	0,92	0,75	0,000	-	0,000	0,00
30.09.2026	16,2	16,2	0,000	-	0,000	0,89	0,72	0,000	-	0,000	0,00
01.10.2026	15,8	15,9	0,000	-	0,000	0,95	0,85	0,000	-	0,000	0,00
02.10.2026	30,6	28,1	40,086	-	40,086	2,44	2,33	0,185	-	0,185	13,00
03.10.2026	43,8	39,3	68,756	-	68,756	4,50	4,33	0,312	-	0,312	24,00
04.10.2026	43,7	39,2	66,939	-	66,939	5,50	5,37	0,303	-	0,303	24,00
05.10.2026	44,0	39,0	60,764	-	60,764	5,03	4,94	0,297	-	0,297	24,00
06.10.2026	44,1	38,6	52,492	-	52,492	4,88	4,85	0,286	-	0,286	24,00
07.10.2026	44,4	38,9	51,801	-	51,801	4,91	4,87	0,283	-	0,283	24,00
08.10.2026	44,4	39,3	55,623	-	55,623	5,09	5,04	0,281	-	0,281	24,00
09.10.2026	46,3	40,9	57,900	-	57,900	5,03	4,97	0,312	-	0,312	24,00
10.10.2026	49,7	43,3	52,750	-	52,750	5,00	4,98	0,341	-	0,341	24,00
11.10.2026	49,8	43,5	52,750	-	52,750	5,01	4,99	0,330	-	0,330	24,00
12.10.2026	49,7	43,4	52,748	-	52,748	5,03	4,99	0,328	-	0,328	24,00
13.10.2026	45,3	40,4	52,365	-	52,365	4,87	4,84	0,255	-	0,255	24,00
14.10.2026	40,9	37,1	51,963	-	51,963	4,56	4,53	0,199	-	0,199	24,00
15.10.2026	40,9	37,0	51,854	-	51,854	4,05	4,01	0,200	-	0,200	24,00
16.10.2026	41,3	37,2	51,754	-	51,754	4,11	4,06	0,207	-	0,207	24,00
17.10.2026	42,1	37,9	51,895	-	51,895	4,09	4,05	0,223	-	0,223	24,00
18.10.2026	41,9	37,7	51,729	-	51,729	4,08	4,04	0,218	-	0,218	24,00
19.10.2026	41,7	37,5	51,766	-	51,766	4,04	4,00	0,220	-	0,220	24,00
20.10.2026	41,0	36,7	51,332	-	51,332	3,95	3,91	0,218	-	0,218	24,00
Итого	**38,8**	**34,8**	**1027,266**	**-**	**1027,266**	**3,91**	**3,83**	**5,000**	**-**	5,000	**445,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	29052,834	-	-	10395,00
21.10.2026 00:00	30080,100	-	-	10840,00
	1027,266	**-**	**-**	**445,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **5,000 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:49:21