ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q

параметров
потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 61.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер K-Z)
№ LC244
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,3	17,1	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	17,1	16,9	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	16,9	16,7	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	30,0	27,9	28,460	28,620	-0,160	0,220	-	0,220	24,00
02.10.2026	64,1	56,8	82,550	82,700	-0,150	0,600	-	0,600	24,00
03.10.2026	67,6	59,1	75,040	74,910	0,130	0,640	-	0,640	24,00
04.10.2026	67,0	58,6	73,590	73,450	0,140	0,620	-	0,620	24,00
05.10.2026	68,0	59,4	74,040	74,000	0,040	0,630	-	0,630	24,00
06.10.2026	68,2	59,8	75,900	75,710	0,190	0,650	-	0,650	24,00
07.10.2026	67,7	58,8	74,880	74,810	0,070	0,660	-	0,660	24,00
08.10.2026	66,6	58,0	73,360	73,160	0,200	0,620	-	0,620	24,00
09.10.2026	67,0	58,5	74,830	74,620	0,210	0,640	-	0,640	24,00
10.10.2026	67,1	58,3	69,690	69,490	0,200	0,610	-	0,610	24,00
11.10.2026	67,3	58,8	70,860	70,410	0,450	0,600	-	0,600	24,00
12.10.2026	66,8	58,4	70,860	70,230	0,630	0,590	-	0,590	24,00
13.10.2026	67,4	59,3	72,720	72,090	0,630	0,590	-	0,590	24,00
14.10.2026	65,4	57,9	73,090	72,470	0,620	0,550	-	0,550	24,00
15.10.2026	66,1	58,5	73,630	72,780	0,850	0,550	-	0,550	24,00
16.10.2026	65,8	58,6	75,570	74,700	0,870	0,550	-	0,550	24,00
17.10.2026	66,0	58,7	76,110	75,330	0,780	0,550	-	0,550	24,00
18.10.2026	65,7	58,5	76,520	75,350	1,170	0,550	-	0,550	24,00
19.10.2026	66,1	58,6	75,200	74,350	0,850	0,560	-	0,560	24,00
20.10.2026	67,2	59,1	76,770	75,630	1,140	0,620	-	0,620	24,00
Итого	**58,6**	**51,8**	**1443,670**	**1434,810**	**8,860**	**11,600**	**-**	11,600	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	0,000	0,000	-	1814,51
21.10.2026 00:00	1443,670	1434,810	-	2366,51
	1443,670	**1434,810**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **11,600 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:50:28