ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА

параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816649
Версия ПО 37.3

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	16,7	15,7	0,000	-	0,000	0,09	0,10	0,000	-	0,000	0,00
29.09.2026	16,4	15,4	0,000	-	0,000	0,02	0,08	0,000	-	0,000	0,00
30.09.2026	15,7	14,5	0,000	-	0,000	0,09	0,07	0,000	-	0,000	0,00
01.10.2026	25,6	22,7	23,414	-	23,414	1,47	1,74	0,132	-	0,132	9,00
02.10.2026	43,5	39,1	63,328	-	63,328	3,03	2,85	0,273	-	0,273	24,00
03.10.2026	43,6	38,8	58,867	-	58,867	4,08	3,96	0,279	-	0,279	24,00
04.10.2026	43,5	38,6	57,984	-	57,984	5,16	5,05	0,280	-	0,280	24,00
05.10.2026	43,7	38,4	52,555	-	52,555	4,70	4,64	0,276	-	0,276	24,00
06.10.2026	43,8	37,8	45,188	-	45,188	4,71	4,66	0,272	-	0,272	24,00
07.10.2026	44,2	38,3	45,445	-	45,445	4,57	4,51	0,267	-	0,267	24,00
08.10.2026	44,2	39,0	52,031	-	52,031	4,81	4,72	0,267	-	0,267	24,00
09.10.2026	46,2	40,7	55,570	-	55,570	4,70	4,61	0,307	-	0,307	24,00
10.10.2026	49,6	43,3	53,484	-	53,484	4,79	4,69	0,335	-	0,335	24,00
11.10.2026	49,6	43,5	53,586	-	53,586	4,74	4,66	0,327	-	0,327	24,00
12.10.2026	49,5	43,3	53,695	-	53,695	4,76	4,68	0,328	-	0,328	24,00
13.10.2026	44,9	40,3	54,039	-	54,039	4,59	4,51	0,250	-	0,250	24,00
14.10.2026	40,7	37,0	54,477	-	54,477	4,33	4,27	0,204	-	0,204	24,00
15.10.2026	40,7	37,0	54,469	-	54,469	3,71	3,62	0,202	-	0,202	24,00
16.10.2026	41,1	37,3	54,422	-	54,422	3,79	3,73	0,209	-	0,209	24,00
17.10.2026	42,0	37,8	54,477	-	54,477	3,76	3,68	0,224	-	0,224	24,00
18.10.2026	41,8	37,7	54,352	-	54,352	3,75	3,69	0,219	-	0,219	24,00
19.10.2026	41,5	37,4	54,617	-	54,617	3,80	3,76	0,224	-	0,224	24,00
20.10.2026	40,8	36,6	53,586	-	53,586	3,56	3,50	0,223	-	0,223	24,00
Итого	**39,5**	**35,2**	**1049,586**	**-**	**1049,586**	**3,61**	**3,56**	**5,096**	**-**	5,096	**465,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	72550,820	-	-	29262,00
21.10.2026 00:00	73600,406	-	-	29727,00
	1049,586	**-**	**-**	**465,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **5,096 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:53:38