Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 20

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4755 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 1.6

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	67,6	62,6	273,698	274,857	-1,159	4,8	4,2	-	-	1,360	24,00
29.09.2026	67,8	61,7	253,749	254,708	-0,958	4,8	4,2	-	-	1,538	24,00
30.09.2026	67,7	61,8	287,762	288,959	-1,197	5,3	4,6	-	-	1,717	24,00
01.10.2026	69,1	63,5	344,816	346,167	-1,350	5,6	4,7	-	-	1,955	24,00
02.10.2026	68,5	62,4	341,592	342,967	-1,375	5,7	4,8	-	-	2,089	24,00
03.10.2026	68,8	61,0	295,708	297,064	-1,356	6,2	5,6	-	-	2,325	24,00
04.10.2026	68,4	59,2	301,302	302,752	-1,450	6,1	5,6	-	-	2,773	24,00
05.10.2026	68,3	58,7	299,573	301,020	-1,447	6,1	5,6	-	-	2,871	24,00
06.10.2026	65,3	55,3	272,476	273,452	-0,976	5,7	5,2	-	-	2,734	24,00
07.10.2026	66,3	55,9	281,357	282,921	-1,564	6,0	5,6	-	-	2,929	24,00
08.10.2026	69,4	59,5	284,130	285,484	-1,355	6,3	5,8	-	-	2,829	24,00
09.10.2026	70,0	61,2	314,018	315,451	-1,433	6,6	6,0	-	-	2,764	24,00
10.10.2026	69,9	61,2	309,956	311,349	-1,393	6,6	6,0	-	-	2,716	24,00
11.10.2026	70,1	61,6	304,995	306,365	-1,370	6,6	6,0	-	-	2,608	24,00
12.10.2026	69,4	60,7	301,132	302,464	-1,332	6,5	5,9	-	-	2,621	24,00
13.10.2026	69,1	62,1	339,031	340,484	-1,453	6,7	5,9	-	-	2,367	24,00
14.10.2026	67,5	61,8	383,381	385,047	-1,666	6,6	5,5	-	-	2,183	24,00
15.10.2026	67,7	61,9	368,214	369,848	-1,634	6,1	5,1	-	-	2,159	24,00
16.10.2026	68,4	62,7	376,393	378,052	-1,659	6,2	5,1	-	-	2,139	24,00
17.10.2026	68,4	62,9	374,835	376,472	-1,637	6,2	5,2	-	-	2,098	24,00
18.10.2026	68,5	62,5	378,429	380,165	-1,737	6,2	5,2	-	-	2,267	24,00
19.10.2026	68,4	62,5	379,592	381,462	-1,870	6,2	5,2	-	-	2,262	24,00
20.10.2026	69,1	62,5	376,888	378,942	-2,054	6,1	5,2	-	-	2,488	24,00
Итого	**68,4**	**61,1**	**7443,028**	**7476,453**	**-33,424**	**6,1**	**5,3**	**-**	**-**	**53,792**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **53,792** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-33,424** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: