Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 22

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 5954 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Мп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	66,6	47,2	29,955	28,661	1,294	4,8	4,2	-	-	0,580	24,00
29.09.2026	66,4	46,9	23,911	22,884	1,027	4,8	4,3	-	-	0,466	24,00
30.09.2026	68,2	59,5	179,392	171,477	7,915	5,3	4,6	-	-	1,551	24,00
01.10.2026	68,5	56,2	201,939	193,081	8,858	5,6	4,7	-	-	2,481	24,00
02.10.2026	68,3	57,8	233,130	232,874	0,256	5,7	4,9	-	-	2,438	24,00
03.10.2026	68,8	60,8	268,614	266,637	1,977	6,2	5,7	-	-	2,143	24,00
04.10.2026	68,4	59,2	274,680	272,088	2,591	6,2	5,7	-	-	2,529	24,00
05.10.2026	68,3	58,5	281,771	278,501	3,270	6,1	5,6	-	-	2,762	24,00
06.10.2026	65,3	55,7	252,498	250,865	1,633	5,7	5,3	-	-	2,439	23,00
07.10.2026	66,4	56,2	267,208	265,945	1,263	6,0	5,6	-	-	2,749	24,00
08.10.2026	69,4	58,9	275,650	273,262	2,388	6,3	5,9	-	-	2,893	24,00
09.10.2026	70,0	60,2	306,353	302,023	4,329	6,6	6,1	-	-	3,028	24,00
10.10.2026	69,9	60,0	302,871	298,290	4,581	6,7	6,1	-	-	3,005	24,00
11.10.2026	70,1	60,5	298,233	293,770	4,462	6,6	6,1	-	-	2,868	24,00
12.10.2026	69,3	60,2	292,645	288,306	4,338	6,6	6,0	-	-	2,676	24,00
13.10.2026	69,1	61,4	326,597	320,592	6,005	6,8	6,0	-	-	2,518	24,00
14.10.2026	67,4	61,2	369,154	361,315	7,839	6,6	5,6	-	-	2,292	24,00
15.10.2026	67,7	63,0	361,622	354,333	7,289	6,1	5,2	-	-	1,713	24,00
16.10.2026	68,4	64,5	365,343	357,557	7,785	6,2	5,2	-	-	1,410	24,00
17.10.2026	68,4	63,9	349,788	342,722	7,066	6,2	5,3	-	-	1,583	24,00
18.10.2026	68,5	63,8	351,053	344,064	6,990	6,3	5,3	-	-	1,651	24,00
19.10.2026	68,4	63,5	353,037	346,119	6,918	6,2	5,3	-	-	1,715	24,00
20.10.2026	69,1	63,4	353,120	346,381	6,739	6,2	5,3	-	-	2,017	24,00
Итого	**68,3**	**59,2**	**6318,564**	**6211,749**	**106,815**	**6,1**	**5,4**	**-**	**-**	**49,508**	**551,00**

Всего к оплате Qп = **49,508** Гкал

Всего к оплате за потери воды Мп = **106,815** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: