Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г.Октябрьский, ул. 80-летия Победы, д. 2

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 5895 Txв = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	66,6	63,3	323,174	320,337	2,838	6,1	6,1	-	-	1,073	24,00
29.09.2026	66,8	63,8	319,524	316,818	2,706	6,1	6,1	-	-	0,957	24,00
30.09.2026	66,9	61,7	400,814	396,955	3,859	5,6	5,1	-	-	2,106	24,00
01.10.2026	68,4	61,2	503,151	496,892	6,258	5,3	4,4	-	-	3,628	24,00
02.10.2026	67,7	58,7	408,164	402,305	5,858	5,4	4,6	-	-	3,697	24,00
03.10.2026	67,8	56,3	293,000	288,513	4,487	5,8	5,3	-	-	3,371	24,00
04.10.2026	67,3	54,7	291,992	287,457	4,535	5,8	5,3	-	-	3,690	24,00
05.10.2026	67,3	56,3	397,300	390,779	6,521	5,8	5,3	-	-	4,354	24,00
06.10.2026	64,4	54,3	407,042	401,532	5,510	5,3	5,0	-	-	4,125	24,00
07.10.2026	65,9	55,5	431,917	429,482	2,434	5,7	5,3	-	-	4,485	24,00
08.10.2026	68,5	58,1	438,340	435,820	2,519	6,0	5,5	-	-	4,572	24,00
09.10.2026	69,2	59,3	460,393	456,133	4,261	6,3	5,7	-	-	4,584	24,00
10.10.2026	69,0	59,2	453,783	448,070	5,713	6,3	5,8	-	-	4,448	24,00
11.10.2026	69,3	59,5	451,865	444,574	7,291	6,3	5,7	-	-	4,428	24,00
12.10.2026	68,5	59,0	448,052	439,762	8,290	6,2	5,7	-	-	4,248	24,00
13.10.2026	68,2	60,0	484,442	474,724	9,718	6,4	5,6	-	-	3,967	24,00
14.10.2026	66,7	60,1	510,509	499,889	10,620	6,3	5,2	-	-	3,419	24,00
15.10.2026	66,8	62,5	433,653	423,396	10,257	5,7	4,8	-	-	1,904	24,00
16.10.2026	67,6	63,1	453,256	442,691	10,565	5,9	4,9	-	-	2,061	24,00
17.10.2026	67,7	62,4	462,253	451,894	10,359	5,9	4,9	-	-	2,434	24,00
18.10.2026	67,7	62,2	462,430	451,740	10,690	5,9	4,9	-	-	2,546	24,00
19.10.2026	67,6	61,8	474,906	464,224	10,682	5,9	4,9	-	-	2,744	24,00
20.10.2026	68,4	61,2	492,407	481,473	10,934	5,8	4,9	-	-	3,530	24,00
Итого	**67,6**	**59,8**	**9802,367**	**9645,461**	**156,906**	**5,9**	**5,3**	**-**	**-**	**76,369**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **76,369** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **156,906** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: