Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Шашина, д. 28

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4974 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 1.6

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	67,2	62,9	360,813	360,502	0,311	4,0	3,4	-	-	1,561	24,00
29.09.2026	67,5	63,0	355,373	354,552	0,820	4,0	3,4	-	-	1,597	24,00
30.09.2026	67,5	59,6	456,856	455,666	1,190	4,5	3,8	-	-	3,602	24,00
01.10.2026	68,8	59,4	556,299	556,208	0,091	4,9	3,9	-	-	5,261	24,00
02.10.2026	68,2	58,9	526,921	527,077	-0,156	4,9	4,0	-	-	4,918	24,00
03.10.2026	68,6	56,9	463,682	463,962	-0,280	5,4	4,8	-	-	5,418	24,00
04.10.2026	68,1	55,5	451,800	452,270	-0,470	5,4	4,8	-	-	5,690	24,00
05.10.2026	68,1	54,8	442,642	443,574	-0,933	5,3	4,8	-	-	5,855	24,00
06.10.2026	65,6	52,0	389,304	389,749	-0,446	4,9	4,5	-	-	5,264	24,00
07.10.2026	65,8	51,7	409,488	410,194	-0,706	5,2	4,8	-	-	5,786	24,00
08.10.2026	69,1	54,6	426,879	427,654	-0,775	5,5	5,0	-	-	6,203	24,00
09.10.2026	69,8	56,4	475,932	476,772	-0,840	5,8	5,2	-	-	6,370	24,00
10.10.2026	69,7	56,2	468,676	469,332	-0,655	5,9	5,3	-	-	6,332	24,00
11.10.2026	69,9	56,6	467,883	468,688	-0,804	5,8	5,3	-	-	6,241	24,00
12.10.2026	69,2	55,7	462,611	463,546	-0,934	5,7	5,2	-	-	6,269	24,00
13.10.2026	68,9	57,2	524,223	525,336	-1,114	5,9	5,2	-	-	6,154	24,00
14.10.2026	67,3	57,6	603,032	604,269	-1,236	5,8	4,8	-	-	5,887	24,00
15.10.2026	67,4	58,2	581,690	583,321	-1,631	5,4	4,3	-	-	5,368	24,00
16.10.2026	68,2	60,8	591,141	592,615	-1,475	5,4	4,4	-	-	4,364	24,00
17.10.2026	68,2	61,2	585,887	587,974	-2,087	5,5	4,4	-	-	4,139	24,00
18.10.2026	68,3	61,6	585,246	586,931	-1,685	5,5	4,4	-	-	3,982	24,00
19.10.2026	68,2	60,9	587,132	588,472	-1,341	5,4	4,4	-	-	4,283	24,00
20.10.2026	68,9	60,7	570,896	571,712	-0,816	5,4	4,4	-	-	4,694	24,00
Итого	**68,2**	**57,9**	**11344,404**	**11360,376**	**-15,972**	**5,3**	**4,5**	**-**	**-**	**115,239**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **115,239** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-15,972** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: