ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

ООО УК "Мастер",
ул. Аксакова д. 14.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ DA928
Версия ПО

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Тхв = 5,0 °С

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	65,8	62,2	38,501	38,570	-0,069	0,129	-	0,129	24,00
29.09.2026	67,7	63,8	35,303	35,380	-0,077	0,140	-	0,140	24,00
30.09.2026	64,3	61,3	45,486	45,558	-0,072	0,137	-	0,137	24,00
01.10.2026	65,2	61,9	42,403	42,478	-0,075	0,140	-	0,140	24,00
02.10.2026	63,9	59,3	86,266	86,493	-0,227	0,440	-	0,440	24,00
03.10.2026	67,6	60,4	94,959	95,329	-0,370	0,686	-	0,686	24,00
04.10.2026	67,0	59,8	94,855	95,219	-0,364	0,680	-	0,680	24,00
05.10.2026	68,0	60,4	89,058	89,423	-0,365	0,674	-	0,674	24,00
06.10.2026	68,1	60,2	85,873	86,241	-0,367	0,679	-	0,679	24,00
07.10.2026	67,5	60,3	84,949	85,280	-0,330	0,612	-	0,612	24,00
08.10.2026	66,5	59,7	87,925	88,241	-0,316	0,592	-	0,592	24,00
09.10.2026	66,9	60,1	85,103	85,414	-0,311	0,579	-	0,579	24,00
10.10.2026	67,0	59,8	79,125	79,431	-0,306	0,571	-	0,571	24,00
11.10.2026	67,1	59,9	79,484	79,789	-0,305	0,568	-	0,568	24,00
12.10.2026	66,6	59,5	81,044	81,352	-0,308	0,577	-	0,577	24,00
13.10.2026	67,1	60,3	83,524	83,829	-0,305	0,567	-	0,567	24,00
14.10.2026	65,3	59,5	92,343	92,625	-0,283	0,534	-	0,534	24,00
15.10.2026	66,0	60,0	89,161	89,445	-0,284	0,532	-	0,532	24,00
16.10.2026	65,7	60,2	91,567	91,836	-0,269	0,505	-	0,505	24,00
17.10.2026	65,8	60,1	91,570	91,851	-0,281	0,528	-	0,528	24,00
18.10.2026	65,6	60,1	91,857	92,124	-0,267	0,501	-	0,501	24,00
19.10.2026	66,0	60,2	90,126	90,406	-0,280	0,525	-	0,525	24,00
20.10.2026	67,1	60,7	90,011	90,321	-0,310	0,574	-	0,574	24,00
Итого	**66,4**	**60,4**	**1830,490**	**1836,633**	**-6,143**	**11,470**	**-**	11,470	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	3458,275	3464,423	-	2316,32
21.10.2026 00:00	5288,765	5301,057	-	2868,32
	1830,490	**1836,633**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **11,470 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.10.2026 10:55:41