# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

## 28.09.2026 — 20.10.2026

ООО УК "Мастер",
ул. Кортунова д. 6.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ ВВ101
Версия ПО

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Тхв = 5,0 °С

| Дата | Температура (°С) | | Масса (т) | | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 28.09.2026 | 19,6 | 19,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 24,00 |
| 29.09.2026 | 19,6 | 19,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 24,00 |
| 30.09.2026 | 19,0 | 19,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 24,00 |
| 01.10.2026 | 34,1 | 31,5 | 247,136 | 246,729 | 0,407 | 1,165 | - | 1,165 | 24,00 |
| 02.10.2026 | 36,0 | 32,9 | 470,386 | 473,146 | -2,759 | 1,494 | - | 1,494 | 24,00 |
| 03.10.2026 | 61,4 | 48,6 | 453,770 | 461,305 | -7,535 | 5,758 | - | 5,758 | 24,00 |
| 04.10.2026 | 66,7 | 52,8 | 452,212 | 459,833 | -7,622 | 6,275 | - | 6,275 | 24,00 |
| 05.10.2026 | 66,6 | 52,8 | 453,038 | 459,532 | -6,495 | 6,255 | - | 6,255 | 24,00 |
| 06.10.2026 | 63,7 | 51,0 | 448,898 | 457,126 | -8,229 | 5,743 | - | 5,743 | 24,00 |
| 07.10.2026 | 64,4 | 51,2 | 450,539 | 458,957 | -8,418 | 5,943 | - | 5,943 | 24,00 |
| 08.10.2026 | 67,7 | 53,7 | 454,354 | 462,485 | -8,130 | 6,335 | - | 6,335 | 24,00 |
| 09.10.2026 | 63,1 | 51,1 | 467,067 | 475,104 | -8,037 | 5,565 | - | 5,565 | 24,00 |
| 10.10.2026 | 68,2 | 54,7 | 462,699 | 469,622 | -6,923 | 6,245 | - | 6,245 | 24,00 |
| 11.10.2026 | 68,5 | 55,2 | 460,648 | 470,027 | -9,379 | 6,098 | - | 6,098 | 24,00 |
| 12.10.2026 | 67,8 | 54,9 | 459,556 | 469,297 | -9,741 | 5,942 | - | 5,942 | 24,00 |
| 13.10.2026 | 64,3 | 53,2 | 474,908 | 483,901 | -8,993 | 5,185 | - | 5,185 | 24,00 |
| 14.10.2026 | 47,5 | 41,2 | 421,326 | 429,361 | -8,036 | 2,508 | - | 2,508 | 24,00 |
| 15.10.2026 | 46,7 | 39,0 | 293,834 | 304,287 | -10,452 | 2,273 | - | 2,273 | 24,00 |
| 16.10.2026 | 45,3 | 38,1 | 297,905 | 308,544 | -10,639 | 2,140 | - | 2,140 | 24,00 |
| 17.10.2026 | 44,4 | 37,3 | 297,405 | 307,854 | -10,449 | 2,117 | - | 2,117 | 24,00 |
| 18.10.2026 | 44,6 | 37,4 | 298,287 | 307,470 | -9,184 | 2,151 | - | 2,151 | 24,00 |
| 19.10.2026 | 43,9 | 36,7 | 296,550 | 307,059 | -10,509 | 2,124 | - | 2,124 | 24,00 |
| 20.10.2026 | 41,6 | 36,0 | 403,597 | 411,149 | -7,552 | 2,115 | - | 2,115 | 24,00 |
| **Итого** | **50,6** | **42,1** | **8064,116** | **8222,791** | **-158,674** | **83,432** | **-** | 83,432 | **552,00** |

### Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | Q, ГКал | Время раб., ч |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 00:00 | 115,505 | 5,127 | - | 1956,35 |
| 21.10.2026 00:00 | 8179,622 | 8227,917 | - | 2508,35 |
| | **8064,116** | **8222,790** | **-** | **552,00** |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **83,432 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.10.2026 08:48:49