Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель:
Адрес: ул. Новоселов д. 16
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: ВВ125

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход М, т		Температура t, °С		tm1, ч	ts1, ч
		М под.	М обр.	t под.	t обр.		
28.09.26	0,000	0,000	0,000	21,63	21,50	23,49	24,00
29.09.26	0,000	0,000	0,000	21,66	21,51	23,99	24,00
30.09.26	0,000	0,000	0,000	21,41	21,02	24,00	24,00
01.10.26	0,634	253,816	251,677	36,66	34,91	24,00	24,00
02.10.26	0,660	429,929	427,623	36,67	35,05	23,95	24,00
03.10.26	1,908	285,472	284,479	63,30	56,09	24,00	24,00
04.10.26	2,167	278,495	277,469	68,43	60,64	24,00	24,00
05.10.26	2,268	272,022	271,437	68,32	59,97	24,00	24,00
06.10.26	2,035	232,821	231,931	66,07	56,86	24,00	24,00
07.10.26	2,175	232,699	231,989	66,18	56,76	24,00	24,00
08.10.26	2,357	245,493	245,019	69,40	59,77	24,00	24,00
09.10.26	2,136	309,051	308,630	64,78	57,25	23,98	24,00
10.10.26	2,358	287,848	287,771	69,94	61,74	24,00	24,00
11.10.26	2,342	286,932	287,015	70,17	62,00	24,00	24,00
12.10.26	2,297	282,914	283,011	69,47	61,34	24,00	24,00
13.10.26	2,133	355,777	356,034	65,77	59,27	24,00	24,00
14.10.26	1,257	466,221	466,184	48,18	45,50	24,00	24,00
15.10.26	1,228	455,833	455,777	47,47	44,78	24,00	24,00
16.10.26	1,152	462,164	462,052	46,02	43,54	24,00	24,00
17.10.26	1,137	459,009	458,860	45,17	42,69	24,00	24,00
18.10.26	1,140	459,275	459,128	45,40	42,92	24,00	24,00
19.10.26	1,131	458,182	457,973	44,61	42,14	24,00	24,00
20.10.26	1,028	448,654	448,338	42,26	39,97	24,00	24,00
Итого	**33,542**	**6962,606**	**6952,397**	**52,13**	**47,27**	**551,42**	**552,00**

Показания интеграторов	На 27.09.26	На 20.10.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	290978,440	297941,030	6962,590
Масса в обратном трубопроводе, т	294464,660	301417,060	6952,400
Тепловая энергия, Гкал	1404,755	1438,296	33,542

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____