Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 17А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA888

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
28.09.26	0,000	0,000	4,914	22,98	22,20	24,00	24,00
29.09.26	0,000	0,000	4,949	22,99	22,24	24,00	24,00
30.09.26	0,000	0,000	4,667	22,44	21,62	24,00	24,00
01.10.26	0,522	273,977	276,205	31,23	30,12	24,00	24,00
02.10.26	1,085	603,480	601,670	44,42	42,61	24,00	24,00
03.10.26	1,117	559,014	556,327	44,91	42,91	24,00	24,00
04.10.26	1,106	562,175	559,811	44,55	42,58	24,00	24,00
05.10.26	1,127	556,040	555,055	44,89	42,86	24,00	24,00
06.10.26	1,097	543,808	541,805	44,38	42,36	24,00	24,00
07.10.26	1,075	526,046	527,352	44,70	42,65	24,00	24,00
08.10.26	1,028	499,825	501,033	44,22	42,16	24,00	24,00
09.10.26	1,193	532,374	530,597	46,03	43,79	24,00	24,00
10.10.26	1,391	564,293	553,507	49,69	47,22	24,00	24,00
11.10.26	1,364	561,227	550,394	49,91	47,47	24,00	24,00
12.10.26	1,341	562,371	552,908	49,40	47,01	24,00	24,00
13.10.26	1,067	560,048	553,944	46,23	44,32	24,00	24,00
14.10.26	0,803	551,966	554,336	41,78	40,32	24,00	24,00
15.10.26	0,802	552,299	554,959	41,63	40,18	24,00	24,00
16.10.26	0,786	554,453	557,124	41,04	39,62	24,00	24,00
17.10.26	0,802	556,736	556,867	40,63	39,19	24,00	24,00
18.10.26	0,790	554,209	552,992	40,51	39,08	24,00	24,00
19.10.26	0,803	555,102	553,058	40,36	38,91	24,00	24,00
20.10.26	0,868	579,847	577,657	40,82	39,32	24,00	24,00
Итого	**20,166**	**10809,290**	**10782,132**	**40,86**	**39,16**	**552,00**	**552,00**

Показания интеграторов	На 27.09.26	На 20.10.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	0,000	10809,290	10809,290
Масса в обратном трубопроводе, т	82,780	10864,912	10782,132
Тепловая энергия, Гкал	0,000	20,166	20,166

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____