Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 49А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA911

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход М, т		Температура t, °С		tm1, ч	ts1, ч
		М под.	М обр.	t под.	t обр.		
28.09.26	0,000	0,000	0,000	16,23	16,05	24,00	24,00
29.09.26	0,000	0,000	0,000	16,10	15,91	24,00	24,00
30.09.26	0,000	0,000	0,000	15,86	15,66	24,00	24,00
01.10.26	0,294	57,383	56,717	27,58	25,18	24,00	24,00
02.10.26	0,702	135,374	136,416	43,27	38,03	24,00	24,00
03.10.26	0,716	132,510	133,701	43,24	37,81	24,00	24,00
04.10.26	0,697	122,601	123,751	43,16	37,47	24,00	24,00
05.10.26	0,628	88,795	89,448	43,20	35,18	24,00	24,00
06.10.26	0,547	47,683	47,747	43,07	31,56	24,00	24,00
07.10.26	0,532	46,158	46,103	43,35	31,81	24,00	24,00
08.10.26	0,557	55,395	55,547	43,46	33,17	24,00	24,00
09.10.26	0,644	62,919	63,246	45,31	35,04	24,00	24,00
10.10.26	0,725	60,773	61,205	48,72	36,76	24,00	24,00
11.10.26	0,706	60,970	61,885	48,82	37,22	24,00	24,00
12.10.26	0,707	61,430	62,177	48,72	37,19	24,00	24,00
13.10.26	0,556	60,755	61,372	44,65	35,51	24,00	24,00
14.10.26	0,431	61,128	61,407	40,14	33,07	24,00	24,00
15.10.26	0,434	62,368	62,616	40,17	33,19	24,00	24,00
16.10.26	0,445	61,896	62,201	40,48	33,27	24,00	24,00
17.10.26	0,481	64,877	65,203	41,40	33,96	24,00	24,00
18.10.26	0,473	62,722	63,024	41,18	33,63	24,00	24,00
19.10.26	0,472	62,502	62,775	40,99	33,42	24,00	24,00
20.10.26	0,462	60,308	60,618	40,23	32,56	24,00	24,00
Итого	**11,210**	**1428,545**	**1437,158**	**39,10**	**31,85**	**552,00**	**552,00**

Показания интеграторов	На 27.09.26	На 20.10.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	0,000	1428,545	1428,545
Масса в обратном трубопроводе, т	0,000	1437,158	1437,158
Тепловая энергия, Гкал	0,000	11,210	11,210

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____