Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Свердлова д. 4
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA715

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
28.09.26	0,000	0,000	0,000	16,76	16,64	24,00	24,00
29.09.26	0,000	0,000	0,000	16,67	16,57	24,00	24,00
30.09.26	0,000	0,000	0,000	16,45	16,36	24,00	24,00
01.10.26	0,772	199,107	197,267	34,16	31,39	24,00	24,00
02.10.26	1,072	238,827	237,634	43,58	39,07	24,00	24,00
03.10.26	1,093	214,882	214,598	43,55	38,45	24,00	24,00
04.10.26	1,074	203,079	203,206	43,47	38,17	24,00	24,00
05.10.26	1,044	182,230	183,105	43,71	37,88	24,00	24,00
06.10.26	1,009	152,280	153,505	43,83	37,19	24,00	24,00
07.10.26	0,999	150,202	152,005	44,14	37,48	24,00	24,00
08.10.26	0,994	160,768	162,515	44,16	37,93	24,00	24,00
09.10.26	1,129	171,849	173,529	46,04	39,45	24,00	24,00
10.10.26	1,265	168,200	170,124	49,51	41,97	24,00	24,00
11.10.26	1,223	168,375	170,382	49,57	42,29	24,00	24,00
12.10.26	1,219	168,645	170,715	49,45	42,21	24,00	24,00
13.10.26	0,947	170,072	172,126	45,15	39,57	24,00	24,00
14.10.26	0,739	170,566	172,596	40,63	36,29	24,00	24,00
15.10.26	0,752	170,992	173,049	40,66	36,25	24,00	24,00
16.10.26	0,774	171,274	173,343	40,99	36,46	24,00	24,00
17.10.26	0,832	173,578	175,572	41,90	37,10	24,00	24,00
18.10.26	0,820	170,802	172,828	41,69	36,88	24,00	24,00
19.10.26	0,823	171,771	173,634	41,49	36,69	24,00	24,00
20.10.26	0,827	167,651	168,866	40,75	35,81	24,00	24,00
Итого	**19,408**	**3545,150**	**3570,598**	**39,93**	**35,13**	**552,00**	**552,00**

Показания интеграторов	На 27.09.26	На 20.10.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	59617,902	63163,050	3545,148
Масса в обратном трубопроводе, т	60075,055	63645,652	3570,597
Тепловая энергия, Гкал	409,025	428,432	19,408

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____