# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

## 28.09.2026 — 20.10.2026

ООО УК "Мастер",
ул. Фрунзе д. 9/1.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ DA618
Версия ПО

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Тхв = 5,0 °С

| Дата | Температура (°С) | | Масса (т) | | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 28.09.2026 | 16,8 | 16,7 | 24,187 | 11,216 | 12,971 | 0,002 | - | 0,002 | 24,00 |
| 29.09.2026 | 16,6 | 16,5 | 23,271 | 10,290 | 12,981 | 0,002 | - | 0,002 | 24,00 |
| 30.09.2026 | 16,2 | 16,2 | 21,857 | 8,663 | 13,194 | 0,002 | - | 0,002 | 24,00 |
| 01.10.2026 | 31,4 | 30,0 | 175,087 | 171,850 | 3,237 | 0,541 | - | 0,541 | 24,00 |
| 02.10.2026 | 45,0 | 41,5 | 296,911 | 300,732 | -3,822 | 1,028 | - | 1,028 | 24,00 |
| 03.10.2026 | 45,5 | 41,2 | 287,911 | 291,956 | -4,045 | 1,220 | - | 1,220 | 24,00 |
| 04.10.2026 | 45,1 | 40,9 | 289,737 | 293,696 | -3,960 | 1,212 | - | 1,212 | 24,00 |
| 05.10.2026 | 45,5 | 41,2 | 288,681 | 292,218 | -3,537 | 1,228 | - | 1,228 | 24,00 |
| 06.10.2026 | 45,0 | 40,3 | 290,113 | 294,196 | -4,084 | 1,338 | - | 1,338 | 24,00 |
| 07.10.2026 | 45,3 | 40,6 | 291,389 | 295,726 | -4,337 | 1,376 | - | 1,376 | 24,00 |
| 08.10.2026 | 44,8 | 40,2 | 289,204 | 293,740 | -4,535 | 1,327 | - | 1,327 | 24,00 |
| 09.10.2026 | 46,6 | 41,7 | 306,041 | 310,829 | -4,788 | 1,504 | - | 1,504 | 24,00 |
| 10.10.2026 | 50,4 | 45,0 | 317,231 | 322,287 | -5,056 | 1,707 | - | 1,707 | 24,00 |
| 11.10.2026 | 50,6 | 45,2 | 315,691 | 320,809 | -5,119 | 1,679 | - | 1,679 | 24,00 |
| 12.10.2026 | 50,1 | 44,9 | 315,930 | 321,109 | -5,178 | 1,638 | - | 1,638 | 24,00 |
| 13.10.2026 | 46,8 | 42,6 | 316,744 | 322,046 | -5,301 | 1,348 | - | 1,348 | 24,00 |
| 14.10.2026 | 42,3 | 38,9 | 317,269 | 322,418 | -5,150 | 1,073 | - | 1,073 | 24,00 |
| 15.10.2026 | 42,2 | 38,8 | 318,302 | 323,470 | -5,168 | 1,073 | - | 1,073 | 24,00 |
| 16.10.2026 | 41,6 | 38,3 | 319,357 | 324,433 | -5,076 | 1,030 | - | 1,030 | 24,00 |
| 17.10.2026 | 41,2 | 37,9 | 319,602 | 324,741 | -5,139 | 1,030 | - | 1,030 | 24,00 |
| 18.10.2026 | 41,0 | 37,8 | 319,490 | 324,602 | -5,113 | 1,023 | - | 1,023 | 24,00 |
| 19.10.2026 | 40,9 | 37,7 | 319,520 | 324,634 | -5,115 | 1,028 | - | 1,028 | 24,00 |
| 20.10.2026 | 41,4 | 37,8 | 313,075 | 318,289 | -5,214 | 1,103 | - | 1,103 | 23,50 |
| **Итого** | **40,5** | **37,0** | **6076,599** | **6123,951** | **-47,352** | **24,513** | **-** | 24,513 | **551,50** |

### Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | Q, ГКал | Время раб., ч |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 00:00 | 73156,664 | 73994,281 | - | 10570,73 |
| 21.10.2026 00:00 | 79233,266 | 80118,234 | - | 11122,23 |
| | **6076,602** | **6123,953** | **-** | **551,50** |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **24,513 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.10.2026 09:04:23