ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q

параметров
потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
29 мкр. д. 16.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ СВ165
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	22,2	20,7	0,329	0,329	-0,000	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	21,9	20,6	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	21,5	20,2	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	25,5	23,9	80,723	80,787	-0,065	0,188	-	0,188	24,00
02.10.2026	36,0	33,7	270,858	271,072	-0,215	0,599	-	0,599	24,00
03.10.2026	61,5	48,5	281,253	282,802	-1,549	3,061	-	3,061	24,00
04.10.2026	66,8	58,2	444,893	446,920	-2,026	3,817	-	3,817	24,00
05.10.2026	66,7	58,1	444,078	446,089	-2,011	3,790	-	3,790	24,00
06.10.2026	64,5	56,7	439,004	440,800	-1,796	3,488	-	3,488	24,00
07.10.2026	64,6	56,7	435,617	437,417	-1,799	3,458	-	3,458	24,00
08.10.2026	67,7	59,4	435,747	437,696	-1,948	3,622	-	3,622	24,00
09.10.2026	58,2	48,7	201,331	202,368	-1,037	1,969	-	1,969	24,00
10.10.2026	67,9	53,0	184,879	186,304	-1,425	2,748	-	2,748	24,00
11.10.2026	68,2	53,2	185,074	186,511	-1,437	2,764	-	2,764	24,00
12.10.2026	67,5	52,6	182,216	183,613	-1,396	2,706	-	2,706	24,00
13.10.2026	63,9	52,3	241,419	242,698	-1,279	2,527	-	2,527	24,00
14.10.2026	47,3	42,8	322,620	323,228	-0,608	1,455	-	1,455	24,00
15.10.2026	46,7	42,1	319,664	320,257	-0,594	1,442	-	1,442	24,00
16.10.2026	45,2	41,1	325,323	325,870	-0,547	1,345	-	1,345	24,00
17.10.2026	44,4	40,3	323,927	324,451	-0,524	1,329	-	1,329	24,00
18.10.2026	44,6	40,5	324,168	324,702	-0,535	1,350	-	1,350	24,00
19.10.2026	43,9	39,7	323,199	323,717	-0,519	1,328	-	1,328	24,00
20.10.2026	41,5	38,0	366,741	367,210	-0,470	1,247	-	1,247	24,00
Итого	**50,4**	**43,5**	**6133,063**	**6154,842**	**-21,779**	**44,236**	**-**	44,236	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	920258,188	912856,875	-	104127,52
21.10.2026 00:00	926391,250	919011,688	-	104679,52
	6133,062	**6154,812**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **44,236 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 14:30:09