Отчет о потреблении тепловой энергии

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 34 мкр. д. 11 Узел 1

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 179210

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	
28.09.2026	19,6	20,3	-	-	-	-	0,00
29.09.2026	19,5	20,2	-	-	-	-	0,00
30.09.2026	18,9	19,7	-	-	-	-	0,00
01.10.2026	18,2	20,3	-	-	-	-	0,00
02.10.2026	46,4	40,9	131,240	129,740	1,500	0,736	13,00
03.10.2026	43,3	39,2	307,070	307,160	-0,090	1,253	24,00
04.10.2026	44,3	40,6	397,100	401,270	-4,170	1,500	24,00
05.10.2026	44,3	40,4	394,260	401,140	-6,880	1,519	24,00
06.10.2026	41,6	38,2	385,320	389,250	-3,930	1,323	24,00
07.10.2026	44,8	40,6	382,560	382,100	0,460	1,591	24,00
08.10.2026	50,2	45,1	390,400	386,350	4,050	1,967	24,00
09.10.2026	50,9	46,0	409,140	406,750	2,390	1,995	24,00
10.10.2026	48,4	44,1	405,810	405,750	0,060	1,749	24,00
11.10.2026	48,7	44,5	404,210	406,630	-2,420	1,705	24,00
12.10.2026	47,9	43,8	402,250	404,490	-2,240	1,635	24,00
13.10.2026	44,3	41,2	400,710	399,940	0,770	1,282	24,00
14.10.2026	38,9	36,5	402,490	400,530	1,960	0,945	24,00
15.10.2026	37,0	35,1	398,670	394,310	4,360	0,776	24,00
16.10.2026	38,6	36,2	404,490	400,300	4,190	0,961	24,00
17.10.2026	40,2	37,7	407,560	403,540	4,020	1,049	24,00
18.10.2026	40,3	37,6	405,110	405,000	0,110	1,069	24,00
19.10.2026	39,8	37,1	402,770	404,220	-1,450	1,074	24,00
20.10.2026	40,8	37,6	392,360	395,130	-2,770	1,224	24,00
Итого	**39,4**	**36,6**	**7223,520**	**7223,600**	**-0,080**	**25,353**	**445,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **25,353** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: