Отчет о потреблении тепловой энергии

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 34 мкр. д. 11 Узел 2

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 182796

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Мп=M1-M2	Q1	
28.09.2026	17,0	17,3	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
29.09.2026	17,5	17,2	0,480	0,000	0,480	0,000	24,00
30.09.2026	19,0	16,7	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
01.10.2026	33,3	31,2	95,970	94,970	1,000	0,212	24,00
02.10.2026	38,9	34,4	189,360	187,890	1,470	0,853	24,00
03.10.2026	43,7	38,3	270,740	269,740	1,000	1,440	24,00
04.10.2026	44,7	40,2	386,340	384,850	1,490	1,707	24,00
05.10.2026	44,6	40,2	388,110	384,320	3,790	1,687	24,00
06.10.2026	41,9	38,1	384,780	382,680	2,100	1,449	24,00
07.10.2026	45,2	40,7	381,710	380,370	1,340	1,700	24,00
08.10.2026	50,9	45,4	383,520	381,980	1,540	2,104	24,00
09.10.2026	51,9	45,9	281,860	280,970	0,890	1,690	24,00
10.10.2026	49,1	42,8	286,110	284,410	1,700	1,784	24,00
11.10.2026	49,4	43,0	271,280	269,780	1,500	1,724	24,00
12.10.2026	48,5	42,4	270,810	269,920	0,890	1,659	24,00
13.10.2026	45,0	40,1	268,980	268,490	0,490	1,300	24,00
14.10.2026	39,2	35,6	267,640	267,420	0,220	0,942	24,00
15.10.2026	37,3	34,3	264,550	264,330	0,220	0,776	24,00
16.10.2026	38,8	35,2	263,640	263,510	0,130	0,947	24,00
17.10.2026	40,6	36,7	264,470	264,130	0,340	1,034	24,00
18.10.2026	40,6	36,6	264,240	264,190	0,050	1,063	24,00
19.10.2026	40,2	36,1	263,800	263,750	0,050	1,075	24,00
20.10.2026	41,1	36,4	260,770	260,750	0,020	1,228	24,00
Итого	**39,9**	**35,9**	**5709,160**	**5688,450**	**20,710**	**26,374**	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **26,374** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: