ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
34 мкр. д. 23.
Договор № от ..

Прибор учета:
ТВ7М
№ 20-127905
Версия ПО 2.22

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	27,2	23,6	0,000	0,000	0,000	0,15	0,02	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	27,1	23,5	0,000	0,000	0,000	0,15	0,02	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	27,1	23,2	0,000	0,000	0,000	0,15	0,02	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	34,7	26,2	3,927	1,787	2,140	1,63	1,27	0,033	-	0,033	17,00
02.10.2026	44,0	38,1	110,798	109,309	1,489	4,97	4,30	0,663	-	0,663	16,00
03.10.2026	43,4	36,9	140,206	138,731	1,475	5,47	5,08	0,913	-	0,913	24,00
04.10.2026	44,6	36,7	135,578	134,418	1,160	5,44	5,09	1,071	-	1,071	24,00
05.10.2026	44,5	36,2	133,309	131,812	1,497	5,39	5,07	1,109	-	1,109	24,00
06.10.2026	42,0	34,2	119,075	116,248	2,828	4,99	4,72	0,928	-	0,928	24,00
07.10.2026	44,8	35,2	110,415	109,900	0,515	5,29	5,06	1,063	-	1,063	24,00
08.10.2026	50,8	38,0	101,927	101,330	0,596	5,51	5,32	1,304	-	1,304	24,00
09.10.2026	51,9	39,5	111,051	110,448	0,604	5,80	5,57	1,383	-	1,383	24,00
10.10.2026	49,1	38,3	113,447	112,844	0,603	5,84	5,61	1,226	-	1,226	24,00
11.10.2026	49,4	38,7	113,323	112,641	0,681	5,81	5,58	1,217	-	1,217	24,00
12.10.2026	48,5	38,1	111,766	111,054	0,712	5,74	5,51	1,167	-	1,167	24,00
13.10.2026	45,3	36,7	106,215	105,486	0,729	5,69	5,48	0,913	-	0,913	24,00
14.10.2026	39,4	33,1	104,784	104,075	0,709	5,31	5,10	0,660	-	0,660	24,00
15.10.2026	37,4	32,0	99,481	98,821	0,660	4,84	4,65	0,533	-	0,533	24,00
16.10.2026	39,2	32,9	108,095	107,381	0,714	4,93	4,71	0,680	-	0,680	24,00
17.10.2026	40,5	34,0	115,601	114,739	0,862	4,99	4,74	0,756	-	0,756	24,00
18.10.2026	40,6	34,0	114,261	113,581	0,680	4,99	4,75	0,759	-	0,759	24,00
19.10.2026	40,1	33,3	110,560	109,789	0,771	4,96	4,73	0,749	-	0,749	24,00
20.10.2026	40,9	32,9	100,561	99,795	0,766	4,90	4,71	0,813	-	0,813	24,00
Итого	**41,4**	**33,7**	**2164,380**	**2144,190**	**20,189**	**4,48**	**4,22**	**17,940**	**-**	17,940	**537,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	33055,138	32819,774	-	9023,00
21.10.2026 00:00	35219,518	34963,964	-	9560,00
	2164,380	**2144,190**	**-**	**537,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **17,940 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 14:36:36