# Ведомость потребления горячей воды

с 21.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: пр. Ленина д. 63

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DC616 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

| Дата | Температура (°C) | | Масса (т) | | | Давление (МПа) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Мп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 21.09.2026 | 64,5 | 58,0 | 141,244 | 133,536 | 7,708 | 0,81 | 0,42 | 8,391 | 7,062 | 1,329 | 24,00 |
| 22.09.2026 | 61,7 | 55,7 | 142,130 | 133,166 | 8,964 | 0,77 | 0,42 | 8,038 | 6,746 | 1,292 | 24,00 |
| 23.09.2026 | 55,1 | 41,7 | 61,560 | 59,061 | 2,500 | 0,65 | 0,24 | 3,661 | 3,110 | 0,551 | 24,00 |
| 24.09.2026 | 65,1 | 60,0 | 135,349 | 126,977 | 8,373 | 0,70 | 0,45 | 8,116 | 6,972 | 1,144 | 24,00 |
| 25.09.2026 | 64,6 | 58,4 | 140,865 | 134,069 | 6,796 | 0,73 | 0,49 | 8,384 | 7,153 | 1,231 | 24,00 |
| 26.09.2026 | 65,0 | 58,4 | 140,281 | 134,830 | 5,451 | 0,77 | 0,49 | 8,401 | 7,194 | 1,207 | 24,00 |
| 27.09.2026 | 64,2 | 57,8 | 142,786 | 134,287 | 8,499 | 0,78 | 0,48 | 8,441 | 7,085 | 1,356 | 24,00 |
| 28.09.2026 | 63,7 | 57,4 | 141,706 | 134,461 | 7,245 | 0,79 | 0,48 | 8,312 | 7,039 | 1,273 | 24,00 |
| 29.09.2026 | 63,8 | 57,5 | 142,499 | 133,983 | 8,516 | 0,81 | 0,48 | 8,364 | 7,024 | 1,339 | 24,00 |
| 30.09.2026 | 64,1 | 57,7 | 142,081 | 134,146 | 7,935 | 0,83 | 0,49 | 8,388 | 7,055 | 1,333 | 24,00 |
| 01.10.2026 | 65,7 | 58,8 | 140,982 | 133,835 | 7,147 | 0,87 | 0,49 | 8,544 | 7,195 | 1,349 | 24,00 |
| 02.10.2026 | 65,3 | 58,4 | 140,731 | 133,745 | 6,985 | 0,88 | 0,48 | 8,471 | 7,132 | 1,339 | 24,00 |
| 03.10.2026 | 65,9 | 59,1 | 139,420 | 133,811 | 5,610 | 0,93 | 0,49 | 8,478 | 7,226 | 1,252 | 24,00 |
| 04.10.2026 | 65,4 | 58,7 | 141,022 | 133,030 | 7,991 | 0,94 | 0,47 | 8,509 | 7,140 | 1,369 | 24,00 |
| 05.10.2026 | 65,4 | 58,8 | 139,900 | 133,402 | 6,498 | 0,94 | 0,48 | 8,436 | 7,165 | 1,271 | 24,00 |
| 06.10.2026 | 64,3 | 58,0 | 140,753 | 132,692 | 8,061 | 0,91 | 0,48 | 8,323 | 7,023 | 1,300 | 24,00 |
| 07.10.2026 | 63,7 | 57,4 | 139,786 | 132,951 | 6,835 | 0,86 | 0,48 | 8,201 | 6,959 | 1,242 | 24,00 |
| 08.10.2026 | 66,7 | 60,0 | 139,052 | 132,760 | 6,292 | 0,94 | 0,47 | 8,564 | 7,290 | 1,274 | 24,00 |
| 09.10.2026 | 67,3 | 60,5 | 138,066 | 132,876 | 5,190 | 0,98 | 0,49 | 8,585 | 7,361 | 1,224 | 24,00 |
| 10.10.2026 | 67,3 | 60,5 | 137,530 | 132,646 | 4,884 | 0,98 | 0,49 | 8,551 | 7,351 | 1,200 | 24,00 |
| 11.10.2026 | 67,3 | 60,0 | 128,247 | 122,388 | 5,859 | 0,98 | 0,50 | 7,995 | 6,799 | 1,196 | 24,00 |
| 12.10.2026 | 66,7 | 60,3 | 137,547 | 132,005 | 5,542 | 0,96 | 0,47 | 8,478 | 7,286 | 1,192 | 24,00 |
| 13.10.2026 | 61,8 | 54,6 | 102,192 | 97,607 | 4,585 | 0,83 | 0,38 | 6,236 | 5,370 | 0,866 | 24,00 |
| 14.10.2026 | 62,7 | 57,9 | 129,375 | 121,481 | 7,894 | 0,66 | 0,46 | 7,460 | 6,439 | 1,021 | 24,00 |
| 15.10.2026 | 64,8 | 59,7 | 138,342 | 131,090 | 7,252 | 0,70 | 0,49 | 8,263 | 7,162 | 1,101 | 24,00 |
| 16.10.2026 | 65,7 | 59,9 | 138,656 | 133,467 | 5,189 | 0,76 | 0,45 | 8,410 | 7,320 | 1,090 | 24,00 |
| 17.10.2026 | 65,8 | 59,8 | 138,635 | 133,694 | 4,941 | 0,79 | 0,45 | 8,421 | 7,310 | 1,111 | 24,00 |
| 18.10.2026 | 65,8 | 59,7 | 139,569 | 133,338 | 6,231 | 0,82 | 0,46 | 8,472 | 7,284 | 1,188 | 24,00 |
| 19.10.2026 | 65,6 | 59,3 | 139,261 | 133,782 | 5,480 | 0,83 | 0,47 | 8,427 | 7,250 | 1,177 | 24,00 |
| 20.10.2026 | 66,2 | 59,5 | 138,927 | 133,948 | 4,980 | 0,84 | 0,47 | 8,496 | 7,293 | 1,203 | 24,00 |
| **Итого** | **64,7** | **58,1** | **4058,495** | **3863,065** | **195,430** | **0,83** | **0,46** | **243,814** | **207,796** | **36,019** | **720,00** |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **36,019** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **195,430** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: