ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА

параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
пр. Ленина д. 63.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ DC615
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	30,8	34,8	0,000	0,000	0,000	0,02	-0,00	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	30,9	34,6	0,000	0,000	0,000	0,02	-0,00	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	30,6	34,4	0,000	0,000	0,000	0,02	-0,00	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	30,7	34,5	0,000	0,000	0,000	0,02	-0,00	0,000	-	0,000	24,00
02.10.2026	45,9	44,5	335,803	337,200	-1,397	0,15	0,11	2,614	-	2,614	24,00
03.10.2026	68,7	61,6	836,994	840,272	-3,279	0,35	0,28	5,982	-	5,982	24,00
04.10.2026	68,3	61,2	829,742	832,950	-3,208	0,35	0,28	5,884	-	5,884	24,00
05.10.2026	68,0	61,0	828,419	831,578	-3,158	0,35	0,28	5,806	-	5,806	24,00
06.10.2026	65,1	58,3	762,621	765,385	-2,764	0,35	0,29	5,223	-	5,223	24,00
07.10.2026	64,8	57,8	763,328	766,112	-2,784	0,36	0,30	5,303	-	5,303	24,00
08.10.2026	69,4	62,4	847,564	850,820	-3,256	0,36	0,29	5,892	-	5,892	24,00
09.10.2026	70,0	60,3	714,794	717,839	-3,045	0,38	0,29	5,535	-	5,535	24,00
10.10.2026	69,7	50,2	219,808	222,017	-2,209	0,40	0,29	4,286	-	4,286	24,00
11.10.2026	69,9	50,7	221,938	224,149	-2,212	0,40	0,29	4,272	-	4,272	24,00
12.10.2026	69,2	50,9	232,311	234,506	-2,195	0,41	0,29	4,255	-	4,255	24,00
13.10.2026	68,9	51,3	237,996	240,152	-2,156	0,42	0,29	4,176	-	4,176	24,00
14.10.2026	67,3	49,5	215,833	217,724	-1,891	0,41	0,29	3,740	-	3,740	24,00
15.10.2026	67,2	43,7	128,985	130,455	-1,470	0,39	0,27	3,026	-	3,026	24,00
16.10.2026	66,7	41,9	115,207	116,576	-1,369	0,36	0,26	2,860	-	2,860	24,00
17.10.2026	65,9	40,6	108,902	110,197	-1,295	0,34	0,25	2,750	-	2,750	24,00
18.10.2026	65,9	40,5	108,922	110,224	-1,302	0,34	0,25	2,767	-	2,767	24,00
19.10.2026	65,7	39,7	108,841	110,162	-1,321	0,34	0,25	2,827	-	2,827	24,00
20.10.2026	66,8	38,8	104,518	105,887	-1,369	0,33	0,25	2,925	-	2,925	24,00
Итого	**60,3**	**47,9**	**7722,524**	**7764,205**	**-41,680**	**0,30**	**0,22**	**80,124**	**-**	80,124	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	953351,250	870927,312	-	59286,50
21.10.2026 00:00	961073,750	878691,500	-	59838,50
	7722,500	**7764,188**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **80,124 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 14:46:06