ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Гаражная д. 4.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 182805
Версия ПО 2.7

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,4	17,1	0,000	0,000	0,000	0,03	0,00	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	17,2	17,0	0,000	0,000	0,000	0,03	0,00	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	16,6	16,7	1,220	0,480	0,740	2,87	3,61	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	44,8	40,5	70,970	72,100	-1,130	4,02	5,07	0,301	-	0,301	24,00
02.10.2026	44,8	41,2	308,730	313,870	-5,140	5,34	4,80	1,122	-	1,122	24,00
03.10.2026	45,3	41,0	296,840	302,230	-5,390	5,29	4,88	1,289	-	1,289	24,00
04.10.2026	45,0	40,6	297,700	303,710	-6,010	5,32	4,91	1,318	-	1,318	24,00
05.10.2026	45,3	40,8	294,120	300,540	-6,420	5,04	4,64	1,324	-	1,324	24,00
06.10.2026	44,8	40,3	286,150	292,630	-6,480	5,22	4,85	1,279	-	1,279	24,00
07.10.2026	45,1	40,7	284,160	290,540	-6,380	5,29	4,92	1,269	-	1,269	24,00
08.10.2026	44,7	40,3	283,490	289,070	-5,580	5,35	4,99	1,233	-	1,233	24,00
09.10.2026	46,5	42,0	305,710	311,740	-6,030	5,50	5,08	1,400	-	1,400	24,00
10.10.2026	50,2	45,2	319,190	325,180	-5,990	5,63	5,18	1,586	-	1,586	24,00
11.10.2026	50,4	45,5	317,580	323,680	-6,100	5,63	5,18	1,547	-	1,547	24,00
12.10.2026	49,9	45,1	319,510	324,680	-5,170	5,61	5,16	1,521	-	1,521	24,00
13.10.2026	46,8	42,8	321,240	326,260	-5,020	5,63	5,17	1,279	-	1,279	24,00
14.10.2026	42,3	39,1	321,850	326,730	-4,880	5,63	5,17	1,018	-	1,018	24,00
15.10.2026	42,1	39,0	322,400	327,160	-4,760	5,65	5,18	1,010	-	1,010	24,00
16.10.2026	41,5	38,5	323,630	328,270	-4,640	5,65	5,18	0,973	-	0,973	24,00
17.10.2026	41,1	38,1	323,700	328,430	-4,730	5,66	5,19	0,977	-	0,977	24,00
18.10.2026	41,0	38,0	323,360	327,980	-4,620	5,66	5,20	0,959	-	0,959	24,00
19.10.2026	40,8	37,8	323,420	327,990	-4,570	5,67	5,21	0,971	-	0,971	24,00
20.10.2026	41,3	38,1	322,630	327,270	-4,640	5,65	5,19	1,040	-	1,040	24,00
Итого	**41,1**	**37,6**	**5967,600**	**6070,540**	**-102,940**	**4,84**	**4,55**	**23,416**	**-**	23,416	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **23,416 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 14:48:41