ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Гоголя д. 11а.
Договор № от ..

Прибор учета:
КАРАТ-307
№ 12230324
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	18,9	18,3	0,000	0,000	0,000	4,46	3,26	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	18,9	18,5	0,000	0,000	0,000	6,59	4,17	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	18,7	18,3	0,000	0,000	0,000	6,90	4,07	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	18,4	18,0	0,000	0,000	0,000	5,63	3,98	0,000	-	0,000	24,00
02.10.2026	32,2	27,7	76,718	76,718	0,000	4,50	4,27	0,564	-	0,564	24,00
03.10.2026	43,5	35,9	117,253	117,253	0,000	5,63	5,61	0,888	-	0,888	24,00
04.10.2026	43,4	35,2	104,328	104,328	0,000	6,63	6,62	0,857	-	0,857	24,00
05.10.2026	43,6	34,4	90,771	90,771	0,000	6,15	6,16	0,820	-	0,820	24,00
06.10.2026	43,7	33,1	73,691	73,691	0,000	6,10	6,13	0,783	-	0,783	24,00
07.10.2026	44,0	33,4	73,184	73,184	0,000	6,06	6,09	0,777	-	0,777	24,00
08.10.2026	44,0	33,9	78,346	78,346	0,000	6,28	6,30	0,787	-	0,787	24,00
09.10.2026	46,0	35,4	83,930	83,930	0,000	6,20	6,22	0,889	-	0,889	24,00
10.10.2026	49,4	37,3	81,787	81,787	0,000	6,22	6,24	0,984	-	0,984	24,00
11.10.2026	49,4	37,7	82,048	82,048	0,000	6,24	6,26	0,962	-	0,962	24,00
12.10.2026	49,3	37,6	82,195	82,195	0,000	6,24	6,26	0,957	-	0,957	24,00
13.10.2026	44,9	35,8	82,859	82,859	0,000	6,07	6,08	0,751	-	0,751	24,00
14.10.2026	40,5	33,3	83,322	83,322	0,000	5,75	5,77	0,604	-	0,604	24,00
15.10.2026	40,6	33,3	83,509	83,509	0,000	5,23	5,25	0,602	-	0,602	24,00
16.10.2026	40,9	33,5	83,788	83,788	0,000	5,24	5,25	0,620	-	0,620	24,00
17.10.2026	41,8	34,0	84,819	84,819	0,000	5,23	5,25	0,663	-	0,663	24,00
18.10.2026	41,6	33,8	83,345	83,345	0,000	5,22	5,24	0,648	-	0,648	24,00
19.10.2026	41,4	33,6	83,705	83,705	0,000	5,21	5,23	0,651	-	0,651	24,00
20.10.2026	40,6	32,7	81,453	81,453	0,000	5,13	5,15	0,643	-	0,643	24,00
Итого	**38,9**	**31,5**	**1611,051**	**1611,051**	**0,000**	**5,78**	**5,43**	**14,450**	**-**	14,450	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **14,450 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 15:09:42