ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Гоголя д. 28.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ ВА754
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,5	17,1	5,476	0,000	5,476	0,18	0,19	0,002	-	0,002	24,00
29.09.2026	17,2	16,9	4,976	0,000	4,976	0,18	0,19	0,002	-	0,002	24,00
30.09.2026	16,5	16,4	4,477	0,000	4,477	0,18	0,19	0,001	-	0,001	24,00
01.10.2026	21,8	20,3	23,029	18,483	4,546	0,33	0,31	0,159	-	0,159	24,00
02.10.2026	54,0	45,7	130,555	126,993	3,561	0,92	0,89	1,261	-	1,261	24,00
03.10.2026	56,6	45,0	232,764	231,991	0,774	0,92	0,92	2,679	-	2,679	24,00
04.10.2026	58,8	46,3	229,020	228,534	0,486	0,92	0,92	2,864	-	2,864	24,00
05.10.2026	60,2	49,3	275,214	274,403	0,811	0,92	0,90	2,953	-	2,953	24,00
06.10.2026	58,6	49,1	302,894	302,102	0,792	0,87	0,83	2,889	-	2,889	24,00
07.10.2026	59,3	49,0	285,306	284,542	0,764	0,86	0,83	2,917	-	2,917	24,00
08.10.2026	60,0	49,3	266,652	265,146	1,506	0,84	0,83	2,822	-	2,822	24,00
09.10.2026	58,2	48,0	259,401	258,083	1,318	0,84	0,82	2,647	-	2,647	24,00
10.10.2026	57,1	46,8	257,467	256,039	1,428	0,84	0,82	2,643	-	2,643	24,00
11.10.2026	57,5	47,6	259,755	257,930	1,825	0,84	0,82	2,582	-	2,582	24,00
12.10.2026	57,8	47,6	261,814	259,897	1,917	0,84	0,82	2,684	-	2,684	24,00
13.10.2026	59,2	48,6	252,253	250,887	1,366	0,83	0,82	2,645	-	2,645	24,00
14.10.2026	60,7	50,2	257,961	256,589	1,373	0,84	0,83	2,703	-	2,703	24,00
15.10.2026	60,7	50,2	264,944	263,696	1,248	0,87	0,86	2,784	-	2,784	24,00
16.10.2026	61,1	50,8	265,834	264,793	1,042	0,88	0,86	2,743	-	2,743	24,00
17.10.2026	61,1	50,7	265,942	264,899	1,043	0,87	0,86	2,774	-	2,774	24,00
18.10.2026	61,2	50,5	266,474	265,528	0,946	0,87	0,86	2,827	-	2,827	24,00
19.10.2026	60,1	50,0	263,682	262,001	1,681	0,87	0,86	2,647	-	2,647	24,00
20.10.2026	59,8	49,4	258,821	257,277	1,544	0,87	0,86	2,690	-	2,690	24,00
Итого	**52,0**	**43,3**	**4894,712**	**4849,813**	**44,899**	**0,75**	**0,74**	**50,916**	**-**	50,916	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	776818,812	781249,000	-	71816,82
21.10.2026 00:00	781713,500	786098,812	-	72368,82
	4894,688	**4849,812**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **50,916 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 15:12:22