ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Королева д. 13.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ ВВ144
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	18,4	17,5	0,000	0,146	-0,146	-0,01	-0,00	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	24,3	18,3	1,114	0,048	1,066	0,08	0,10	0,023	-	0,023	24,00
30.09.2026	18,7	17,4	0,000	0,000	0,000	0,16	0,19	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	17,6	16,7	0,000	0,000	0,000	0,16	0,19	0,000	-	0,000	24,00
02.10.2026	25,1	22,7	77,485	76,892	0,593	0,22	0,23	0,504	-	0,504	24,00
03.10.2026	50,0	44,8	320,027	320,739	-0,712	0,41	0,37	1,652	-	1,652	24,00
04.10.2026	49,1	44,1	329,578	329,800	-0,222	0,41	0,37	1,632	-	1,632	24,00
05.10.2026	47,9	42,7	298,126	298,547	-0,421	0,39	0,37	1,543	-	1,543	24,00
06.10.2026	44,5	39,2	253,883	255,034	-1,151	0,37	0,36	1,355	-	1,355	24,00
07.10.2026	48,3	42,0	259,936	260,455	-0,519	0,39	0,38	1,637	-	1,637	24,00
08.10.2026	49,2	43,2	268,536	269,233	-0,697	0,40	0,39	1,594	-	1,594	24,00
09.10.2026	49,0	41,7	215,733	217,574	-1,841	0,38	0,38	1,566	-	1,566	24,00
10.10.2026	53,1	45,1	222,273	224,279	-2,006	0,38	0,38	1,773	-	1,773	24,00
11.10.2026	53,4	45,5	221,405	223,562	-2,158	0,38	0,38	1,734	-	1,734	24,00
12.10.2026	53,0	45,2	221,315	223,730	-2,415	0,38	0,38	1,718	-	1,718	24,00
13.10.2026	47,0	41,6	245,316	247,283	-1,967	0,38	0,38	1,268	-	1,268	24,00
14.10.2026	42,2	38,0	226,554	227,563	-1,008	0,38	0,37	0,985	-	0,985	24,00
15.10.2026	45,0	40,4	255,479	255,470	0,009	0,39	0,38	1,182	-	1,182	24,00
16.10.2026	45,0	40,4	255,479	255,528	-0,049	0,39	0,38	1,167	-	1,167	24,00
17.10.2026	44,9	40,2	252,685	252,663	0,022	0,39	0,38	1,183	-	1,183	24,00
18.10.2026	44,8	40,1	252,794	252,541	0,253	0,39	0,38	1,168	-	1,168	24,00
19.10.2026	44,3	39,6	250,894	250,991	-0,098	0,39	0,38	1,173	-	1,173	24,00
20.10.2026	44,0	38,9	237,594	238,250	-0,657	0,39	0,38	1,210	-	1,210	24,00
Итого	**41,7**	**36,7**	**4666,203**	**4680,329**	**-14,126**	**0,33**	**0,33**	**26,066**	**-**	26,066	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	226,289	53,287	-	2147,97
21.10.2026 00:00	4892,492	4733,616	-	2699,97
	4666,203	**4680,329**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **26,066 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 15:22:57