ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Островского д. 38. Жилой дом
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ DC238
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	20,5	20,4	0,000	0,000	0,000	0,02	0,01	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	20,4	20,3	0,000	0,000	0,000	0,02	0,01	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	20,2	19,9	0,000	0,000	0,000	0,02	0,01	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	19,4	19,0	0,000	0,000	0,000	0,02	0,01	0,000	-	0,000	24,00
02.10.2026	39,5	35,6	83,682	84,071	-0,389	0,31	0,26	0,756	-	0,756	24,00
03.10.2026	68,4	58,8	191,108	192,097	-0,989	0,67	0,56	1,837	-	1,837	24,00
04.10.2026	67,8	58,3	187,483	188,429	-0,947	0,67	0,56	1,770	-	1,770	24,00
05.10.2026	68,8	59,4	188,298	189,260	-0,962	0,67	0,56	1,777	-	1,777	24,00
06.10.2026	68,9	59,8	195,946	196,911	-0,966	0,68	0,56	1,778	-	1,778	24,00
07.10.2026	68,3	59,5	188,951	189,847	-0,897	0,68	0,57	1,659	-	1,659	24,00
08.10.2026	67,3	58,8	184,940	185,778	-0,838	0,69	0,58	1,569	-	1,569	24,00
09.10.2026	67,7	59,3	188,545	189,400	-0,855	0,69	0,57	1,591	-	1,591	24,00
10.10.2026	67,9	59,0	175,625	176,459	-0,834	0,68	0,58	1,552	-	1,552	24,00
11.10.2026	68,0	59,4	178,554	179,380	-0,826	0,68	0,58	1,534	-	1,534	24,00
12.10.2026	67,5	59,0	178,650	179,464	-0,814	0,68	0,58	1,518	-	1,518	24,00
13.10.2026	68,0	59,8	183,248	184,056	-0,808	0,68	0,58	1,496	-	1,496	24,00
14.10.2026	66,1	58,4	184,335	185,081	-0,746	0,68	0,57	1,409	-	1,409	24,00
15.10.2026	66,8	59,2	185,404	186,160	-0,756	0,68	0,57	1,416	-	1,416	24,00
16.10.2026	66,4	59,1	190,661	191,407	-0,747	0,69	0,57	1,402	-	1,402	24,00
17.10.2026	66,6	59,2	192,610	193,373	-0,763	0,69	0,57	1,430	-	1,430	24,00
18.10.2026	66,3	59,0	192,888	193,637	-0,749	0,68	0,57	1,407	-	1,407	24,00
19.10.2026	66,8	59,2	190,469	191,240	-0,771	0,68	0,57	1,443	-	1,443	24,00
20.10.2026	67,9	60,0	193,728	194,560	-0,832	0,70	0,58	1,539	-	1,539	24,00
Итого	**58,1**	**51,3**	**3455,125**	**3470,612**	**-15,487**	**0,55**	**0,46**	**28,881**	**-**	28,881	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	0,000	0,000	-	658,83
21.10.2026 00:00	3455,125	3470,612	-	1210,83
	3455,125	**3470,612**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **28,881 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 15:26:23