ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q

параметров
потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Островского д. 38
Договор № от ..

Подвал

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ DC239
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	20,7	20,6	0,000	322,023	-322,023	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	20,5	20,4	0,000	322,202	-322,202	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	20,2	20,1	0,000	289,846	-289,846	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	19,2	19,1	0,000	321,617	-321,617	0,000	-	0,000	24,00
02.10.2026	39,0	37,2	62,727	243,903	-181,176	0,249	-	0,249	24,00
03.10.2026	68,4	64,8	141,308	140,488	0,821	0,501	-	0,501	24,00
04.10.2026	67,7	64,3	138,566	138,028	0,539	0,473	-	0,473	24,00
05.10.2026	68,8	65,3	139,442	139,000	0,442	0,481	-	0,481	24,00
06.10.2026	68,8	65,6	145,024	144,749	0,275	0,472	-	0,472	24,00
07.10.2026	68,3	65,1	139,902	139,719	0,182	0,452	-	0,452	24,00
08.10.2026	67,2	64,0	137,218	136,971	0,247	0,437	-	0,437	24,00
09.10.2026	67,7	64,5	140,101	139,725	0,376	0,445	-	0,445	24,00
10.10.2026	67,8	64,5	130,959	130,459	0,500	0,436	-	0,436	24,00
11.10.2026	67,9	64,7	132,181	132,174	0,008	0,431	-	0,431	24,00
12.10.2026	67,5	64,3	132,108	132,139	-0,031	0,425	-	0,425	24,00
13.10.2026	68,0	64,8	135,476	135,577	-0,102	0,427	-	0,427	24,00
14.10.2026	66,0	63,1	136,428	136,347	0,081	0,400	-	0,400	24,00
15.10.2026	66,8	63,8	137,455	137,406	0,049	0,407	-	0,407	24,00
16.10.2026	66,4	63,6	140,994	141,011	-0,017	0,399	-	0,399	24,00
17.10.2026	66,6	63,9	141,471	141,629	-0,158	0,382	-	0,382	24,00
18.10.2026	66,3	63,7	141,473	141,595	-0,122	0,376	-	0,376	24,00
19.10.2026	66,8	64,0	139,702	139,791	-0,089	0,387	-	0,387	24,00
20.10.2026	67,9	64,9	142,527	142,613	-0,086	0,430	-	0,430	24,00
Итого	**58,0**	**55,5**	**2555,062**	**3989,012**	**-1433,950**	**8,010**	**-**	8,010	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	0,000	8752,789	-	658,80
21.10.2026 00:00	2555,062	12741,802	-	1210,80
	2555,062	**3989,013**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **8,010 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 15:28:27