ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Пугачева д. 16.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ ВВ392
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	20,0	19,8	0,000	0,000	0,000	0,01	0,06	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	19,7	19,6	0,000	0,000	0,000	0,01	0,08	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	39,4	37,7	105,027	105,191	-0,164	0,26	0,26	0,335	-	0,335	24,00
01.10.2026	56,6	54,1	182,358	182,574	-0,216	0,52	0,46	0,456	-	0,456	24,00
02.10.2026	53,3	49,3	188,458	188,837	-0,379	0,54	0,49	0,841	-	0,841	24,00
03.10.2026	56,1	47,7	265,759	266,780	-1,020	0,54	0,52	2,216	-	2,216	24,00
04.10.2026	58,3	49,0	265,015	266,177	-1,162	0,54	0,52	2,459	-	2,459	24,00
05.10.2026	59,8	51,5	321,108	322,387	-1,279	0,54	0,51	2,634	-	2,634	24,00
06.10.2026	58,3	50,8	353,495	354,763	-1,268	0,50	0,46	2,652	-	2,652	24,00
07.10.2026	58,9	50,8	333,831	335,135	-1,304	0,50	0,46	2,717	-	2,717	24,00
08.10.2026	59,6	51,0	311,361	312,649	-1,288	0,49	0,46	2,667	-	2,667	24,00
09.10.2026	57,9	49,6	303,147	304,325	-1,178	0,48	0,45	2,491	-	2,491	24,00
10.10.2026	56,8	48,9	300,927	302,032	-1,105	0,48	0,45	2,366	-	2,366	24,00
11.10.2026	57,2	49,1	303,161	304,309	-1,148	0,48	0,45	2,449	-	2,449	24,00
12.10.2026	57,5	49,4	305,615	306,783	-1,168	0,49	0,45	2,482	-	2,482	24,00
13.10.2026	58,8	50,4	295,218	296,395	-1,177	0,48	0,45	2,459	-	2,459	24,00
14.10.2026	60,3	51,9	303,914	305,172	-1,257	0,49	0,46	2,574	-	2,574	24,00
15.10.2026	60,4	52,3	312,409	313,642	-1,233	0,51	0,48	2,516	-	2,516	24,00
16.10.2026	60,8	52,9	312,440	313,657	-1,217	0,51	0,48	2,467	-	2,467	24,00
17.10.2026	60,8	52,5	312,291	313,552	-1,261	0,51	0,48	2,562	-	2,562	24,00
18.10.2026	60,8	52,5	312,836	314,118	-1,282	0,51	0,48	2,605	-	2,605	24,00
19.10.2026	59,8	51,7	310,061	311,278	-1,216	0,51	0,48	2,504	-	2,504	24,00
20.10.2026	59,5	50,9	305,449	306,708	-1,258	0,51	0,48	2,606	-	2,606	24,00
Итого	**54,4**	**47,5**	**6003,881**	**6026,464**	**-22,582**	**0,45**	**0,43**	**47,058**	**-**	47,058	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	193183,531	194136,266	-	16604,90
21.10.2026 00:00	199187,406	200162,734	-	17156,90
	6003,875	**6026,469**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **47,058 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 15:29:52