Отчет о потреблении тепловой энергии

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Садовое кольцо д. 15

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 166300

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	
28.09.2026	15,9	15,8	9,550	0,000	9,550	0,00	0,09	0,000	24,00
29.09.2026	15,7	15,6	9,050	0,000	9,050	0,00	0,08	0,000	24,00
30.09.2026	17,7	15,4	4,590	0,320	4,270	0,90	0,94	0,010	24,00
01.10.2026	15,4	15,1	0,000	0,000	0,000	0,31	0,36	0,000	24,00
02.10.2026	43,8	37,2	57,760	55,080	2,680	1,68	1,49	0,389	24,00
03.10.2026	45,1	38,5	189,990	188,960	1,030	5,00	4,30	1,260	24,00
04.10.2026	44,8	38,1	191,440	192,120	-0,680	5,02	4,34	1,283	24,00
05.10.2026	45,1	38,4	189,560	190,450	-0,890	4,74	4,09	1,273	24,00
06.10.2026	44,6	37,8	186,530	186,900	-0,370	4,91	4,32	1,277	24,00
07.10.2026	45,0	38,0	187,190	189,770	-2,580	4,98	4,42	1,311	24,00
08.10.2026	44,5	37,8	185,870	189,140	-3,270	5,04	4,49	1,235	24,00
09.10.2026	46,5	39,4	201,270	204,980	-3,710	5,21	4,57	1,416	24,00
10.10.2026	50,0	42,4	210,540	214,750	-4,210	5,35	4,65	1,604	24,00
11.10.2026	50,2	42,8	210,010	214,430	-4,420	5,34	4,66	1,564	24,00
12.10.2026	49,7	42,4	210,970	215,590	-4,620	5,33	4,66	1,543	24,00
13.10.2026	46,5	40,5	212,030	217,000	-4,970	5,35	4,68	1,271	24,00
14.10.2026	42,1	37,3	212,430	217,410	-4,980	5,35	4,69	1,023	24,00
15.10.2026	41,9	37,1	212,850	217,880	-5,030	5,37	4,71	1,019	24,00
16.10.2026	41,3	36,7	213,620	218,560	-4,940	5,37	4,71	0,980	24,00
17.10.2026	40,9	36,3	213,510	218,490	-4,980	5,38	4,73	0,987	24,00
18.10.2026	40,8	36,2	213,080	218,030	-4,950	5,38	4,74	0,976	24,00
19.10.2026	40,7	36,0	212,980	218,040	-5,060	5,39	4,75	0,997	24,00
20.10.2026	41,1	36,0	212,350	217,320	-4,970	5,37	4,73	1,079	24,00
Итого	**39,5**	**34,4**	**3747,170**	**3785,220**	**-38,050**	**4,21**	**3,70**	**22,497**	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **22,497** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: