ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Свердлова д. 32.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 173377
Версия ПО 2.7

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	19,4	19,1	0,000	0,000	0,000	0,02	0,04	0,000	-	0,000	24,00
29.09.2026	19,4	18,9	0,000	0,000	0,000	0,02	0,04	0,000	-	0,000	24,00
30.09.2026	19,1	18,6	0,000	0,000	0,000	0,02	0,04	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	18,9	18,2	0,000	0,000	0,000	0,00	0,04	0,000	-	0,000	24,00
02.10.2026	42,1	36,2	57,660	59,520	-1,860	1,93	1,30	0,341	-	0,341	24,00
03.10.2026	43,6	37,8	138,000	139,500	-1,500	5,71	4,08	0,799	-	0,799	24,00
04.10.2026	43,5	37,6	137,880	139,330	-1,450	6,73	5,12	0,818	-	0,818	24,00
05.10.2026	43,7	37,4	125,450	126,770	-1,320	6,14	4,79	0,803	-	0,803	24,00
06.10.2026	43,9	36,7	108,640	109,820	-1,180	5,91	4,93	0,780	-	0,780	24,00
07.10.2026	44,2	36,9	106,100	107,230	-1,130	5,85	4,90	0,779	-	0,779	24,00
08.10.2026	44,3	37,6	116,060	117,110	-1,050	6,16	5,02	0,773	-	0,773	24,00
09.10.2026	46,2	39,2	123,610	124,940	-1,330	6,16	4,87	0,865	-	0,865	24,00
10.10.2026	49,7	41,8	122,620	124,090	-1,470	6,17	4,89	0,967	-	0,967	24,00
11.10.2026	49,7	42,1	122,670	124,150	-1,480	6,19	4,91	0,930	-	0,930	24,00
12.10.2026	49,6	42,0	122,690	124,220	-1,530	6,20	4,91	0,925	-	0,925	24,00
13.10.2026	45,0	39,2	122,990	124,400	-1,410	6,02	4,73	0,719	-	0,719	24,00
14.10.2026	40,7	36,1	123,200	124,760	-1,560	5,72	4,43	0,569	-	0,569	24,00
15.10.2026	40,7	36,0	123,250	124,790	-1,540	5,19	3,89	0,571	-	0,571	24,00
16.10.2026	41,1	36,3	123,150	124,680	-1,530	5,19	3,90	0,585	-	0,585	24,00
17.10.2026	41,9	36,9	123,490	124,960	-1,470	5,19	3,90	0,629	-	0,629	24,00
18.10.2026	41,7	36,7	123,020	124,520	-1,500	5,17	3,89	0,623	-	0,623	24,00
19.10.2026	41,5	36,5	123,030	124,540	-1,510	5,17	3,88	0,618	-	0,618	24,00
20.10.2026	40,8	35,7	121,990	123,370	-1,380	5,07	3,81	0,618	-	0,618	24,00
Итого	**39,6**	**34,5**	**2265,500**	**2292,700**	**-27,200**	**4,61**	**3,58**	**13,712**	**-**	13,712	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	102373,609	101793,148	-	17171,00
21.10.2026 00:00	104639,109	104085,848	-	17723,00
	2265,500	**2292,700**	**-**	**552,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **13,712 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 15:32:00