Отчет о потреблении тепловой энергии

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Северная д. 20а

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 166320

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Мп=M1-M2	Q1	
28.09.2026	16,1	16,1	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
29.09.2026	15,8	15,8	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
30.09.2026	16,3	15,6	1,770	0,000	1,770	0,001	24,00
01.10.2026	45,2	39,2	130,780	130,180	0,600	0,784	24,00
02.10.2026	44,9	40,2	538,680	537,510	1,170	2,542	24,00
03.10.2026	45,3	40,1	489,280	487,990	1,290	2,601	24,00
04.10.2026	45,0	39,8	488,730	487,190	1,540	2,544	24,00
05.10.2026	45,3	39,9	492,980	491,080	1,900	2,716	24,00
06.10.2026	44,8	39,2	490,520	489,570	0,950	2,768	24,00
07.10.2026	45,1	39,6	487,140	485,980	1,160	2,722	24,00
08.10.2026	44,7	39,3	483,020	482,040	0,980	2,608	24,00
09.10.2026	46,6	40,9	520,890	520,570	0,320	2,980	24,00
10.10.2026	50,2	44,0	542,800	542,770	0,030	3,365	24,00
11.10.2026	50,4	44,3	542,110	542,110	0,000	3,332	24,00
12.10.2026	49,9	43,9	545,150	545,150	0,000	3,280	24,00
13.10.2026	46,7	41,8	548,980	548,980	0,000	2,707	24,00
14.10.2026	42,2	38,4	550,530	550,530	0,000	2,164	24,00
15.10.2026	42,1	38,2	552,670	552,670	0,000	2,162	24,00
16.10.2026	41,5	37,8	555,040	555,040	0,000	2,086	24,00
17.10.2026	41,1	37,4	555,560	555,560	0,000	2,069	24,00
18.10.2026	41,0	37,3	555,300	555,300	0,000	2,056	24,00
19.10.2026	40,8	37,1	555,530	555,530	0,000	2,087	24,00
20.10.2026	41,3	37,3	554,400	554,400	0,000	2,238	24,00
Итого	**41,0**	**36,7**	**10181,860**	**10170,150**	**11,710**	**49,812**	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **49,812** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: